令和3年度　市有施設における室内濃度測定結果一覧

測定結果（※1）	＊：指針値超過
	ND：定量下限値以下
測定方法（※2）	1：吸引（アクティブ）法　2：拡散（パッシブ）法　3：簡易式
測定理由（※3）	1：既存施設の現状確認
	2：新築・改築等に伴う安全確認
	3：室内濃度指針値を超過したことによる再測定

整理番号	施設名	所管課	測定実施年月日	測定室名	室温（℃）	測定結果〔μg/m³〕（指針値）（※1）														測定方法（※2）	測定理由（※3）	備　考
						ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ（100）		ﾄﾙｴﾝ（260）		ｷｼﾚﾝ（200）		ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ（240）		ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ（3800）		ｽﾁﾚﾝ（220）		その他［　］				
1	瀬田東幼稚園	子ども・若者政策課	R3.8.5	2F保健室	34.5℃	＊	123													2	3	
2	瀬田東幼稚園	子ども・若者政策課	R3.8.31	2F保健室	28.1℃		10未満													2	3	再検査
3	平野幼稚園	子ども・若者政策課	R3.8.17	いちごぐみ	26.9℃		46													2	3	
4	平野幼稚園	子ども・若者政策課	R3.8.17	そらぐみ	27.0℃		39													2	3	
5	大津市環境美化センター焼却施設	環境美化センター	R3.8.17	中央制御室	23.8℃		100未満													1	1	
6	大津市環境美化センター焼却施設	環境美化センター	R3.8.17	仮設計量棟	23.8℃		100未満													1	1	
7	大津市環境美化センター焼却施設	環境美化センター	R3.8.17	運転員事務室	23.8℃		100未満													1	1	
8	大津市環境美化センター焼却施設	環境美化センター	R3.8.17	管理事務室	26.4℃		100未満													1	1	