令和3年度　市有施設における室内濃度測定結果一覧

測定結果（※1）	＊：指針値超過
	ND：定量下限値以下
測定方法（※2）	1：吸引(アクティブ)法　2：拡散(パッシブ)法　3：簡易式
測定理由（※3）	1：既存施設の現状確認
	2：新築・改築等に伴う安全確認
	3：室内濃度指針値を超過したことによる再測定

整理番号	施設名	所管課	測定実施年月日	測定室名	室温（℃）	測定結果〔ppm〕（指針値）（※1）												測定方法（※2）	測定理由（※3）	備　考
						ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ (0.08)		ﾄﾙｴﾝ (0.07)		ｷｼﾚﾝ (0.05)		ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (0.04)		ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ (0.88)		ｽﾁﾚﾝ (0.05)		その他［　］				
1	庁舎新館	管財課	R3.7.27～7.28	1F会議室（1-1）	27.3℃～28.5℃		0.010未満		0.010未満		0.010未満		0.010未満		0.010未満		0.010未満			2	2	
2	庁舎新館	管財課	R3.7.27～7.28	1F会議室（1-2）	27.3℃～28.1℃		0.010未満		0.010未満		0.010未満		0.010未満		0.010未満		0.010未満			2	2	
3	庁舎新館	管財課	R3.7.27～7.28	1F会議室（2）	27.3℃～28℃		0.010未満		0.010未満		0.010未満		0.010未満		0.010未満		0.010未満			2	2	
4	庁舎新館	管財課	R3.7.27～7.28	1F会議室（3）	27.4℃～28℃		0.010未満		0.010未満		0.010未満		0.010未満		0.010未満		0.010未満			2	2	
5	中央小学校	教育総務課	R4.3.8～3.9	2F会議室	9.6		0.008未満		0.007未満		0.005未満		0.004未満		0.088未満		0.005未満			2	2	
6	中央小学校	教育総務課	R4.3.8～3.9	2F配膳室	9.6		0.008未満		0.007未満		0.005未満		0.004未満		0.088未満		0.005未満			2	2	
7	中央小学校	教育総務課	R4.3.8～3.9	2FCR6	56		0.008未満		0.007未満		0.005未満		0.004未満		0.088未満		0.005未満			2	2	
8	中央小学校	教育総務課	R4.3.8～3.9	2FCR5	8.1		0.008未満		0.007未満		0.005未満		0.004未満		0.088未満		0.005未満			2	2	

整理番号	施設名	所管課	測定実施年月日	測定室名	室温（℃）	測定結果〔ppm〕（指針値）(※1)												測定方法（※2）	測定理由（※3）	備　考
						ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ (0.08)		ﾄﾙｴﾝ (0.07)		ｷｼﾚﾝ (0.05)		ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (0.04)		ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ (0.88)		ｽﾁﾚﾝ (0.05)		その他 [　　]				
9	中央小学校	教育総務課	R4.3.8～3.9	2FCR4	7.0		0.008未満		0.007未満		0.005未満		0.004未満		0.088未満		0.005未満			2	2	
10	中央小学校	教育総務課	R4.3.8～3.9	1F配膳室	6.6		0.008未満		0.007未満		0.005未満		0.004未満		0.088未満		0.005未満			2	2	
11	中央小学校	教育総務課	R4.3.8～3.9	1FCR3	6.7		0.008未満		0.007未満		0.005未満		0.004未満		0.088未満		0.005未満			2	2	
12	中央小学校	教育総務課	R4.3.8～3.9	1FCR2	6.9		0.008未満		0.007未満		0.005未満		0.004未満		0.088未満		0.005未満			2	2	
13	中央小学校	教育総務課	R4.3.8～3.9	1FCR1	6.9		0.008未満		0.007未満		0.005未満		0.004未満		0.088未満		0.005未満			2	2	