



大津市報道資料
市政記者各位

お問い合わせ先

担当者	スポーツ課 管理係		担当：	渡邊
連絡先	TEL 077-528-2637		内線	16-0-105#
総合計画 位置付け	基本方針	基本政策	施策	取組の 方向性
	2	8	18	1

令和7年8月29日

富士見市民温水プールのレジオネラ属菌検出について

富士見市民温水プール施設の水質検査において、レジオネラ属菌が検出されました。

については、8月27日（水）の検査結果受領後、同施設の大プール及び児童プールを使用休止いたしました。

なお、現時点で健康上の被害の報告はありません。

また、レジオネラ属菌が検出された原因については、現在調査中です。

記

1 経緯

（1）検体採取日 令和7年8月17日（日） 8時50分頃

（2）検査結果受領 令和7年8月27日（水） 19時10分頃

2 検査結果

大プール

検査項目	単位	測定値
レジオネラ属菌数	C F U / 100m L	10

※児童プールからは検出なし。

※プールについては、水質基準値は設定されていません。

3 プール営業再開時期

水質検査結果を確認出来次第、再開予定

