



大津市報道資料  
市政記者各位

お問い合わせ先

|              |              |      |        |            |
|--------------|--------------|------|--------|------------|
| 担当者          | 公園緑地課        |      | 担当： 奥川 |            |
| 連絡先          | 077-528-2784 |      | 内線     | 4030       |
| 総合計画<br>位置付け | 基本方針         | 基本政策 | 施策     | 取組の<br>方向性 |
|              | 2            | 5    | 1 3    | 1          |

令和7年6月13日

## 大津湖岸なぎさ公園（LAGO 大津）たねや店舗

### 法面一部流出に伴う緊急対応について

3月24日にオープンしました、大津湖岸なぎさ公園（LAGO 大津）のたねや店舗において、6月11日午前0時30分頃、降り続いた豪雨により、建屋南側法面表層の植栽の一部が流出しました。

そのため、駐車場の一部を閉鎖し、緊急対応を行っております。大変ご迷惑をおかけいたしますが、円滑な工事实施のため、ご協力をお願いいたします。

なお、店舗については平常通り営業しております。

#### 記

1. 場所  
大津市由美浜地先  
大津湖岸なぎさ公園（LAGO 大津）のたねや店舗
2. 状況  
建屋南側法面の表層植栽の一部が、園路及び車路に流れ出したことから建屋周辺の駐車場の一部を規制するとともに、歩行者の方にも迂回いただいている状況です。
3. 原因  
法面に植栽したコグマザサの育成状況が当初想定よりも遅く、十分に根が張らなかったため、法面が安定しなかったことが原因の一つと考えられるとのことです。
4. 緊急対応  
下記対策を株式会社たねやにより6月13日までに実施予定です。
  - ・流出した土砂等の撤去
  - ・改修工事までの間、降雨対策として法面へのシート養生
5. 改修工事  
今後、必要な改修を行う予定です。（期日未定）
6. 位置図  
次頁のとおり



大津湖岸なぎさ公園(LAGO 大津)たねや店舗 法面一部流出に伴う緊急対応箇所

