

# GM II 形継手チェックシート

(No. \_\_\_\_\_)

工事名

受注者

工事場所

現場代理人


㊞

施工日

年 月 日

有資格者名

㊞



管の種類							
略図							

継手 No.							—	
点検							—	
清掃							—	
ゴム輪の製造年月							—	
ゴム輪の使用期限	2年・5年	2年・5年	2年・5年	2年・5年	2年・5年	2年・5年		
接合材料の向き							1	
押輪刻印の向き							—	
(ソリッドスリーブのみ) 管-管の距離15cm以内	cm	cm	cm	cm	cm	cm	2	
滑剤の塗布							—	
トルクレンチ No.							—	
ボルトの締め付け	N・m	N・m	N・m	N・m	N・m	N・m	—	
(抜止押輪のみ) 抜止押しネジの締付							3	
押輪 - 受口 端面間隔	上	mm	mm	mm	mm	mm	mm	4
	右	mm	mm	mm	mm	mm	mm	5
	下	mm	mm	mm	mm	mm	mm	—
	左	mm	mm	mm	mm	mm	mm	—
判定							—	

※判定基準 押輪-受口端面間隔: 最大値-最小値=5mmまで