

令和元年度 市有施設における室内濃度測定結果一覧

測定結果(※1)	*: 指針値超過
	ND: 定量下限値以下
測定方法(※2)	1: 吸引(アクティブ)法 2: 拡散(パッシブ)法 3: 簡易式
測定理由(※3)	1: 既存施設の現状確認
	2: 新築・改築等に伴う安全確認
	3: 室内濃度指針値を超過したことによる再測定

整理番号	施設名	所管課	測定実施年月日	測定室名	室温(°C)	測定結果[ppm] (指針値)(※1)								測定方法(※2)	測定理由(※3)	備考
						ホルムアルデヒド* (0.08)	トルエン (0.07)	キシレン (0.05)	パラジクロロベンゼン (0.04)	エチルベンゼン (0.88)	スチレン (0.05)	その他 []				
1	堅田中学校	教育総務課	R1.8.23~8.24	4階配膳室	27.9	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		2	2		
2	堅田中学校	教育総務課	R1.8.23~8.24	3階配膳室	28.8	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		2	2		
3	堅田中学校	教育総務課	R1.8.23~8.24	2階配膳室	29.1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		2	2		
4	堅田中学校	教育総務課	R1.8.23~8.24	1階休憩室	28.2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		2	2		
5	堅田中学校	教育総務課	R1.8.23~8.24	1階前室		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		2	2		
6	堅田中学校	教育総務課	R1.8.23~8.24	1階配膳室		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		2	2		
7	青山中学校	教育総務課	R1.8.26~8.27	1階配膳室	27.1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		2	2		
8	青山中学校	教育総務課	R1.8.26~8.27	1階休憩室	27.4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		2	2		

9	青山中学校	教育総務課	R1.8.26~8.27	2階 配膳室	28.0	0.02	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	2	2
10	青山中学校	教育総務課	R1.8.26~8.27	2階 普通教室	28.4	0.02	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	2	2
11	青山中学校	教育総務課	R1.8.26~8.27	3階 配膳室	28.5	0.02	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	2	2
12	青山中学校	教育総務課	R1.8.26~8.27	3階 普通教室	28.4	0.02	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	2	2
13	瀬田北中学校	教育総務課	R1.9.13~9.14	1階 配膳室	24.9 ~ 27.1	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	2	2
14	瀬田北中学校	教育総務課	R1.9.13~9.14	1階 休憩室	25.1 ~ 27.0	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	2	2
15	瀬田北中学校	教育総務課	R1.9.13~9.14	1階 前室	25.2 ~ 27.0	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	2	2
16	瀬田北中学校	教育総務課	R1.9.13~9.14	2階 配膳室	25.1 ~ 27.3	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	2	2
17	瀬田北中学校	教育総務課	R1.9.13~9.14	2階 教室	25.3 ~ 27.5	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	2	2
18	瀬田北中学校	教育総務課	R1.9.13~9.14	3階 配膳室	25.5 ~ 27.4	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	2	2
19	瀬田北中学校	教育総務課	R1.9.13~9.14	3階 教室	25.6 ~ 27.6	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	2	2
20	瀬田北中学校	教育総務課	R1.9.13~9.14	4階 配膳室	25.2 ~ 26.3	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	2	2
21	瀬田北中学校	教育総務課	R1.9.13~9.14	4階 教室	25.7 ~ 27.1	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	2	2
22	東部学校給食 共同調理場	教育総務課	R1.12.7~12.9	コンテナ 室①	12.8 ~ 14.8	0.008 未満	0.007 未満	0.005 未満	0.004 未満	0.088 未満	0.005 未満	2	2
23	東部学校給食 共同調理場	教育総務課	R1.12.7~12.9	コンテナ 室②	12.8 ~ 14.8	0.008 未満	0.007 未満	0.005 未満	0.004 未満	0.088 未満	0.005 未満	2	2

24	東部学校給食 共同調理場	教育総務課	R1.12.7～12.9	煮炊き 調理室①	12.6 ～ 14.9	0.008 未満	0.007 未満	0.005 未満	0.004 未満	0.088 未満	0.005 未満			2	2	
25	東部学校給食 共同調理場	教育総務課	R1.12.7～12.9	煮炊き 調理室②	12.6 ～ 14.9	0.008 未満	0.007 未満	0.007	0.004 未満	0.088 未満	0.005 未満			2	2	
26	東部学校給食 共同調理場	教育総務課	R1.12.7～12.9	野菜上 処理室	11.8 ～ 13.6	0.008 未満	0.007 未満	0.005 未満	0.004 未満	0.088 未満	0.005 未満			2	2	
27	東部学校給食 共同調理場	教育総務課	R1.12.7～12.9	市職員用 事務室	8.2 ～ 13.4	0.008 未満	0.007 未満	0.005 未満	0.004 未満	0.088 未満	0.005 未満			2	2	
28	東部学校給食 共同調理場	教育総務課	R1.12.7～12.9	入札兼 会議室	8.9 ～ 14.1	0.008 未満	0.007 未満	0.005 未満	0.004 未満	0.088 未満	0.005 未満			2	2	
29	東部学校給食 共同調理場	教育総務課	R1.12.7～12.9	栄養 指導室	9.1 ～ 14.0	0.008 未満	0.007 未満	0.005 未満	0.004 未満	0.088 未満	0.005 未満			2	2	
30	東部学校給食 共同調理場	教育総務課	R1.12.7～12.9	食堂兼 休憩室	9.3 ～ 14.8	0.008 未満	0.007 未満	0.005 未満	0.004 未満	0.088 未満	0.005 未満			2	2	
31	東部学校給食 共同調理場	教育総務課	R1.12.7～12.9	事業者用 事務室	9.5 ～ 14.4	0.008 未満	0.007 未満	0.005 未満	0.004 未満	0.088 未満	0.005 未満			2	2	