

令和6年度 市有施設における室内濃度測定結果一覧

測定結果(※1)	*: 指針値超過 ND: 定量下限値以下
測定方法(※2)	1: 吸引(アクティブ)法 2: 拡散(パッシブ)法 3: 簡易式
測定理由(※3)	1: 既存施設の現状確認
	2: 新築・改築等に伴う安全確認
	3: 室内濃度指針値を超過したことによる再測定

整理 番号	施設名	所管課	測定実施 年月日	測定室名	室温 (°C)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)(※1)										測定 方法 (※2)	測定 理由 (※3)	備 考
						ホルム アルデヒド*	トルエン	キシレン	パラジクロロ ベンゼン	エチル ベンゼン	スチレン	その他 []						
						(100)	(260)	(200)	(240)	(3800)	(220)							
1	瀬田東幼稚園	こども・若者 政策課	R6.7.26	2階 保健室	35.2	76	—	—	—	—	—	—	2	1				
2	堅田小学校	教育総務課	R6.8.24~8.25	1階 用務員室	29.0~ 30.2	12	54	63	24 未満	380 未満	22 未満		2	2				
3	堅田小学校	教育総務課	R6.8.24~8.25	1階 少人数教室(1)	29.0~ 30.2	17	26 未満	20 未満	24 未満	380 未満	22 未満		2	2				
4	堅田小学校	教育総務課	R6.8.24~8.25	1階 家庭科室	29.0~ 30.2	18	26 未満	20 未満	24 未満	380 未満	22 未満		2	2				
5	堅田小学校	教育総務課	R6.8.24~8.25	2階 図書室	31.9~ 32.0	32	26 未満	81	24 未満	380 未満	22 未満		2	2				
6	堅田小学校	教育総務課	R6.8.24~8.25	2階 校長室	31.9~ 32.0	26	26 未満	100	24 未満	380 未満	22 未満		2	2				
7	堅田小学校	教育総務課	R6.8.24~8.25	2階 放送室	30.0~ 31.9	93	45	56	24 未満	380 未満	22 未満		2	2				
8	堅田小学校	教育総務課	R6.8.24~8.25	2階 調整室	31.9~ 32.0	84	26 未満	20 未満	24 未満	380 未満	22 未満		2	2				

整理 番号	施設名	所管課	測定実施 年月日	測定室名	室温 (°C)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)(※1)									測定 方法 (※2)	測定 理由 (※3)	備 考
						ホルム アルデヒド*	トルエン	キシレン	パラジクロロ ベンゼン	エチル ベンゼン	スチレン	その他 []					
						(100)	(260)	(200)	(240)	(3800)	(220)						
9	堅田小学校	教育総務課	R6.8.24~8.25	2階 合唱室	30.0~ 31.9	41	30	59	24 未満	380 未満	22 未満		2	2			
10	堅田小学校	教育総務課	R6.8.24~8.25	3階 音楽室	31.3~ 32.0	44	27	50	24 未満	380 未満	22 未満		2	2			
11	堅田小学校	教育総務課	R6.8.24~8.25	3階 多目的室(2)	31.3~ 32.0	12	26 未満	42	24 未満	380 未満	22 未満		2	2			
12	堅田小学校	教育総務課	R6.8.24~8.25	3階 図工室	31.3~ 32.0	25	27	71	24 未満	380 未満	22 未満		2	2			
13	堅田小学校	教育総務課	R6.8.24~8.25	3階 図工準備室	31.3~ 32.0	10 未満	26 未満	57	24 未満	380 未満	22 未満		2	2			
14	堅田小学校	教育総務課	R6.8.24~8.25	4階 教室6-4	31.4~ 33.0	26	26 未満	51	24 未満	380 未満	22 未満		2	2			
15	堅田小学校	教育総務課	R6.12.14~12.15	1階 理科室①	7.6~ 7.7	10 未満	26 未満	29	24 未満	380 未満	22 未満		2	2			
16	堅田小学校	教育総務課	R6.12.14~12.15	1階 理科室②	7.1~ 7.7	10 未満	26 未満	22	24 未満	380 未満	22 未満		2	2			
17	堅田小学校	教育総務課	R6.12.14~12.15	1階 保健室	6.4~ 7.7	10 未満	26 未満	20 未満	24 未満	380 未満	22 未満		2	2			
18	堅田小学校	教育総務課	R6.12.14~12.15	2階 少人数教室 2-1	8.3~ 9.3	10 未満	26 未満	41	24 未満	380 未満	22 未満		2	2			
19	堅田小学校	教育総務課	R6.12.14~12.15	2階 少人数教室 2-2	8.3~ 9.4	10 未満	26 未満	56	24 未満	380 未満	22 未満		2	2			
20	堅田小学校	教育総務課	R6.12.14~12.15	2階 印刷室	8.3~ 9.5	10 未満	26 未満	34	24 未満	380 未満	22 未満		2	2			

整理 番号	施設名	所管課	測定実施 年月日	測定室名	室温 (°C)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)(※1)								測定 方法 (※2)	測定 理由 (※3)	備 考
						ホルム アルデヒド*	トルエン	キシレン	パラジクロロ ベンゼン	エチル ベンゼン	スチレン	その他 []				
						(100)	(260)	(200)	(240)	(3800)	(220)					
21	堅田小学校	教育総務課	R6.12.14~12.15	2階 更衣室①	8.3~ 10.1	10 未満	26 未満	25	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
22	堅田小学校	教育総務課	R6.12.14~12.15	2階 更衣室②	8.3~ 10.1	10 未満	26 未満	56	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
23	堅田小学校	教育総務課	R6.12.14~12.15	2階 職員室	8.3~ 10.3	10 未満	26 未満	43	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
24	堅田小学校	教育総務課	R6.12.14~12.15	2階 事務室	8.3~ 10.3	10 未満	26 未満	20 未満	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
25	堅田小学校	教育総務課	R6.12.14~12.15	3階 普通教室 4-1	8.3~ 10.5	10 未満	26 未満	24	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
26	堅田小学校	教育総務課	R6.12.14~12.15	3階 普通教室 4-2	8.3~ 10.5	10 未満	26 未満	27	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
27	堅田小学校	教育総務課	R6.12.14~12.15	3階 普通教室 4-3	8.3~ 10.5	10 未満	26 未満	29	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
28	堅田小学校	教育総務課	R6.12.14~12.15	3階 普通教室 4-4	8.3~ 10.1	10 未満	26 未満	23	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
29	堅田小学校	教育総務課	R6.12.14~12.15	3階 普通教室 4-5	8.3~ 10.1	10 未満	26 未満	38	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
30	堅田小学校	教育総務課	R6.12.14~12.15	4階 普通教室 6-1	8.4~ 10.5	10 未満	26 未満	20 未満	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
31	堅田小学校	教育総務課	R6.12.14~12.15	4階 普通教室 6-2	8.4~ 10.4	10 未満	26 未満	20 未満	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
32	堅田小学校	教育総務課	R6.12.14~12.15	4階 普通教室 6-3	8.4~ 10.5	10 未満	26 未満	20 未満	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		

整理 番号	施設名	所管課	測定実施 年月日	測定室名	室温 (°C)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)(※1)								測定 方法 (※2)	測定 理由 (※3)	備 考
						ホルム アルデヒド*	トルエン	キシレン	パラジクロロ ベンゼン	エチル ベンゼン	スチレン	その他 []				
						(100)	(260)	(200)	(240)	(3800)	(220)					
33	堅田小学校	教育総務課	R6.12.14~12.15	4階 普通教室 6-5	8.4~ 10.4	10 未満	26 未満	27	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
34	堅田小学校	教育総務課	R6.12.14~12.15	4階 児童会室	8.4~ 10.3	10 未満	26 未満	20 未満	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
35	膳所小学校	教育総務課	R6.11.27~11.28	南校舎1階 相談室	14.7~ 14.8	10 未満	26 未満	33	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
36	膳所小学校	教育総務課	R6.11.27~11.28	南校舎1階 保健室	14.7~ 14.8	10 未満	26 未満	34	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
37	膳所小学校	教育総務課	R6.11.27~11.28	南校舎1階 教室1-1	14.7~ 14.8	10 未満	26 未満	46	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
38	膳所小学校	教育総務課	R6.11.27~11.28	南校舎1階 教室1-2	14.7~ 14.8	10 未満	26 未満	40	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
39	膳所小学校	教育総務課	R6.11.27~11.28	南校舎1階 教室1-3	14.7~ 14.8	10 未満	26 未満	29	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
40	膳所小学校	教育総務課	R6.11.27~11.28	南校舎1階 教室1-4	14.7~ 14.8	10 未満	26 未満	20 未満	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
41	膳所小学校	教育総務課	R6.11.27~11.28	南校舎2階 放送室	15.5~ 16.0	10 未満	26 未満	20 未満	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
42	膳所小学校	教育総務課	R6.11.27~11.28	南校舎2階 印刷室	15.5~ 16.0	10 未満	26 未満	68	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
43	膳所小学校	教育総務課	R6.11.27~11.28	南校舎2階 職員室	15.5~ 16.0	10 未満	26 未満	67	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
44	膳所小学校	教育総務課	R6.11.27~11.28	南校舎2階 事務室	15.5~ 16.0	10 未満	26 未満	70	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		

整理 番号	施設名	所管課	測定実施 年月日	測定室名	室温 (°C)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)(※1)								測定 方法 (※2)	測定 理由 (※3)	備 考
						ホルム アルデヒド*	トルエン	キシレン	パラジクロロ ベンゼン	エチル ベンゼン	スチレン	その他 []				
						(100)	(260)	(200)	(240)	(3800)	(220)					
45	膳所小学校	教育総務課	R6.11.27~11.28	南校舎2階 校長室・会議室	15.5~ 16.0	10 未満	26 未満	54	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
46	膳所小学校	教育総務課	R6.11.27~11.28	南校舎2階 PTA室	15.5~ 16.0	10 未満	26 未満	70	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
47	膳所小学校	教育総務課	R6.11.27~11.28	南校舎3階 教室6-1	15.8~ 16.0	10 未満	26 未満	42	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
48	膳所小学校	教育総務課	R6.11.27~11.28	南校舎3階 教室6-2	15.8~ 16.0	10 未満	26 未満	54	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
49	膳所小学校	教育総務課	R6.11.27~11.28	南校舎3階 教室6-3	15.8~ 16.0	10 未満	26 未満	44	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
50	膳所小学校	教育総務課	R6.11.27~11.28	南校舎3階 教室6-4	15.8~ 16.0	10 未満	26 未満	45	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
51	膳所小学校	教育総務課	R6.11.27~11.28	南校舎3階 教室5-1	15.8~ 16.0	10 未満	26 未満	40	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
52	膳所小学校	教育総務課	R6.11.27~11.28	南校舎3階 教室5-2	15.8~ 16.0	10 未満	26 未満	42	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
53	膳所小学校	教育総務課	R6.11.27~11.28	南校舎3階 教室5-3	15.8~ 16.0	10 未満	26 未満	40	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
54	晴嵐小学校	教育総務課	R6.11.4~11.5	1階 アリーナ1	12.4~ 14.5	10 未満	26 未満	20 未満	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
55	晴嵐小学校	教育総務課	R6.11.4~11.5	1階 アリーナ2	14.0~ 15.1	10 未満	26 未満	20 未満	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
56	晴嵐小学校	教育総務課	R6.11.4~11.5	1階 アリーナ3	15.0~ 15.3	10 未満	26 未満	20 未満	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		

整理 番号	施設名	所管課	測定実施 年月日	測定室名	室温 (°C)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)(※1)								測定 方法 (※2)	測定 理由 (※3)	備 考
						ホルム アルデヒド*	トルエン	キシレン	パラジクロロ ベンゼン	エチル ベンゼン	スチレン	その他 []				
						(100)	(260)	(200)	(240)	(3800)	(220)					
57	晴嵐小学校	教育総務課	R6.11.4~11.5	1階 アリーナ4	15.9~ 16.0	10 未満	26 未満	20 未満	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
58	晴嵐小学校	教育総務課	R6.11.4~11.5	2階 管理室	17.0~ 17.9	10 未満	26 未満	20 未満	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
59	晴嵐小学校	教育総務課	R6.11.4~11.5	2階 小体育室1	16.0~ 17.6	10 未満	26 未満	20 未満	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
60	晴嵐小学校	教育総務課	R6.11.4~11.5	2階 小体育室2	16.8~ 17.8	10 未満	26 未満	20 未満	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
61	晴嵐小学校	教育総務課	R6.12.9~12.10	1階 教室しいのみ1	12.8~ 14.0	10 未満	26 未満	20 未満	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
62	晴嵐小学校	教育総務課	R6.12.9~12.10	1階 教室2-2	12.8~ 15.0	10 未満	26 未満	20 未満	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
63	晴嵐小学校	教育総務課	R6.12.9~12.10	1階 教室2-4	12.8~ 14.0	10 未満	26 未満	20 未満	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
64	晴嵐小学校	教育総務課	R6.12.9~12.10	2階 教育相談室	12.8~ 15.0	10 未満	26 未満	20 未満	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
65	晴嵐小学校	教育総務課	R6.12.9~12.10	2階 図書室①	12.8~ 15.5	10 未満	26 未満	20 未満	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
66	晴嵐小学校	教育総務課	R6.12.9~12.10	2階 図書室②	12.8~ 15.5	10 未満	26 未満	20 未満	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
67	晴嵐小学校	教育総務課	R6.12.9~12.10	2階 職員更衣室	12.8~ 16.1	10 未満	26 未満	20 未満	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
68	晴嵐小学校	教育総務課	R6.12.9~12.10	2階 教室3-1	12.8~ 15.0	10 未満	26 未満	20 未満	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		

整理 番号	施設名	所管課	測定実施 年月日	測定室名	室温 (°C)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)(※1)								測定 方法 (※2)	測定 理由 (※3)	備 考
						ホルム アルデヒド*	トルエン	キシレン	パラジクロロ ベンゼン	エチル ベンゼン	スチレン	その他 []				
						(100)	(260)	(200)	(240)	(3800)	(220)					
69	晴嵐小学校	教育総務課	R6.12.9~12.10	3階 教具室・児童会室	12.7~ 13.6	10 未満	26 未満	20 未満	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
70	晴嵐小学校	教育総務課	R6.12.9~12.10	3階 教室6-2	12.7~ 13.4	10 未満	26 未満	20 未満	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
71	晴嵐小学校	教育総務課	R6.12.9~12.10	3階 教室6-5	12.7~ 13.7	10 未満	26 未満	20 未満	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
72	晴嵐小学校	教育総務課	R6.12.9~12.10	3階 音楽教室	12.7~ 14.4	10 未満	26 未満	20 未満	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
73	唐崎中学校	教育総務課	R6.5.4~5.6	技術室棟 1階木工室 No.1	22.0~ 26.0	10 未満	26 未満	21	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
74	唐崎中学校	教育総務課	R6.5.4~5.6	技術室棟 1階木工室 No.2	22.0~ 26.0	10 未満	26 未満	30	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
75	唐崎中学校	教育総務課	R6.5.4~5.6	技術室棟 1階金工室 No.1	22.0~ 26.0	11	26 未満	34	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
76	唐崎中学校	教育総務課	R6.5.4~5.6	技術室棟 1階金工室 No.2	22.0~ 26.0	10 未満	26 未満	21	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
77	唐崎中学校	教育総務課	R6.5.4~5.6	技術室棟 1階準備室	22.0~ 26.0	12	26 未満	22	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
78	唐崎中学校	教育総務課	R6.5.28~5.29	普通教室棟 3階2-1	18.0~ 25.0	10 未満	26 未満	20 未満	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
79	唐崎中学校	教育総務課	R6.5.28~5.29	普通教室棟 3階学習室S	18.0~ 25.0	10 未満	26 未満	62	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
80	唐崎中学校	教育総務課	R6.8.20~8.21	特別教室棟 1階相談室	30.0~ 32.0	10 未満	26 未満	20 未満	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		

整理 番号	施設名	所管課	測定実施 年月日	測定室名	室温 (°C)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)(※1)								測定 方法 (※2)	測定 理由 (※3)	備 考
						ホルム アルデヒド*	トルエン	キシレン	パラジクロロ ベンゼン	エチル ベンゼン	スチレン	その他 []				
						(100)	(260)	(200)	(240)	(3800)	(220)					
81	唐崎中学校	教育総務課	R6.8.20~8.21	特別教室棟 1階第一理科室	30.0~ 32.0	16	26 未満	20 未満	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
82	唐崎中学校	教育総務課	R6.8.20~8.21	特別教室棟 1階調理室	30.0~ 32.0	19	26 未満	20 未満	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
83	唐崎中学校	教育総務課	R6.8.20~8.21	特別教室棟 1階被服準備室	30.0~ 32.0	17	26 未満	24	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
84	唐崎中学校	教育総務課	R6.8.20~8.21	特別教室棟 1階被服室	30.0~ 32.0	19	26 未満	43	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
85	唐崎中学校	教育総務課	R6.8.30~8.31	普通教室棟 1階保健室	30.0	10 未満	26 未満	20 未満	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
86	唐崎中学校	教育総務課	R6.8.30~8.31	普通教室棟 1階特殊9組	30.0	15	26 未満	20 未満	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
87	唐崎中学校	教育総務課	R6.12.14~12.15	普通教室棟 4階活動室	10.0	10 未満	26 未満	20 未満	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
88	唐崎中学校	教育総務課	R6.12.14~12.15	普通教室棟 4階1-3	10.0	10 未満	26 未満	20 未満	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
89	唐崎中学校	教育総務課	R6.12.14~12.15	特別教室棟 第2理科室①	10.0	10 未満	26 未満	20 未満	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
90	唐崎中学校	教育総務課	R6.12.14~12.15	特別教室棟 第2理科室②	10.0	10 未満	26 未満	20 未満	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
91	唐崎中学校	教育総務課	R6.12.14~12.15	特別教室棟 理科準備室	10.0	10 未満	26 未満	20 未満	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
92	唐崎中学校	教育総務課	R7.2.28~3.2	体育館 1階放送室	10.0~ 11.0	10 未満	26 未満	20 未満	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		

整理 番号	施設名	所管課	測定実施 年月日	測定室名	室温 (°C)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)(※1)								測定 方法 (※2)	測定 理由 (※3)	備 考
						ホルム アルデヒド*	トルエン	キシレン	パラジクロロ ベンゼン	エチル ベンゼン	スチレン	その他 []				
						(100)	(260)	(200)	(240)	(3800)	(220)					
93	唐崎中学校	教育総務課	R7.2.28~3.2	体育館 1階女子更衣室	10.0~ 11.0	10 未満	26 未満	20 未満	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
94	唐崎中学校	教育総務課	R7.2.28~3.2	体育館 1階アリーナ中央	10.0~ 11.0	10 未満	26 未満	20 未満	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
95	唐崎中学校	教育総務課	R7.2.28~3.2	体育館 1階控室2前	10.0~ 11.0	10 未満	26 未満	20 未満	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
96	唐崎中学校	教育総務課	R7.2.28~3.2	体育館 1階控室1	10.0~ 11.0	10 未満	26 未満	20 未満	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
97	唐崎中学校	教育総務課	R7.2.28~3.2	体育館 1階女子更衣室	10.0~ 11.0	10 未満	26 未満	20 未満	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
98	唐崎中学校	教育総務課	R7.2.28~3.2	体育館 1階器具庫	10.0~ 11.0	10 未満	26 未満	20 未満	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
99	唐崎中学校	教育総務課	R7.2.28~3.2	体育館 2階教官室前ギャラリー	10.0~ 11.0	10 未満	26 未満	20 未満	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
100	唐崎中学校	教育総務課	R7.2.28~3.2	体育館 2階男子更衣室	10.0~ 11.0	10 未満	26 未満	20 未満	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
101	唐崎中学校	教育総務課	R7.2.28~3.2	体育館 2階格技室出入口	10.0~ 11.0	10 未満	26 未満	20 未満	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		
102	唐崎中学校	教育総務課	R7.2.28~3.2	体育館 2階格技室ギャラリー前	10.0~ 11.0	10 未満	26 未満	20 未満	24 未満	380 未満	22 未満		2	2		