

令和7年度 大津市公共施設バリアフリーチェック実施概要

1. これまでの経過・取り組み

- (1) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（通称「障害者差別解消法」）施行（平成28年4月1日）
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的事項、国・地方公共団体・民間事業者等における障害を理由とする差別解消措置を定めることによって、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することを目的とする。
- (2) 大津市障害者自立支援協議会に差別解消部会を設置（平成28年4月）
- (3) 大津市障害者差別解消支援地域協議会を設置（平成29年12月）
本市において障害を理由とする差別を解消するための取り組みを効果的かつ円滑に行うために設置。

2. バリアフリーチェック実施趣旨

- (1) 障害者差別解消法の趣旨を踏まえ利用者の動線の安全確認をする
 - (2) 利用する側（障害者、高齢者等）の立場で検証する
 - (3) 障害当事者が利用する施設内において不便または危険と感じる点を把握する
 - (4) 駐車場から利用する施設までの経路に不便または危険と感じる箇所を把握する
 - (5) 障害者用駐車スペースの確保状況を把握する
- ※障害当事者の方々と公共施設において移動等の障壁となっている箇所を直接確認し、施設所管課とともにバリアフリーに向けての取組を推進する

3. バリアフリーチェック対象施設

障害者、高齢者等がよく利用する公共施設を対象とする

- (1) 令和7年度
障害当事者の方々と公共施設において移動等の障壁となっている箇所を直接確認しチェックリストを作成
場所：令和7年11月6日（木）10時00分～ 大津市立障害者福祉センター
令和7年11月12日（水）13時30分～ 逢坂支所・大津駅前公園
- (2) 令和6年度
障害当事者の方々と公共施設において移動等の障壁となっている箇所を直接確認しチェックリストを作成
場所：令和6年10月30日（水）14時00分～ 皇子が丘公園体育館
令和6年11月6日（水）14時00分～ 皇子山陸上競技場
- (3) 令和5年度
障害当事者の方々と公共施設において移動等の障壁となっている箇所を直接確認しチェックリストを作成
場所：令和5年10月26日（木）勤労福祉センター
令和5年11月6日（月）旧大津公会堂
- (4) 令和4年度
障害当事者の方々と公共施設において移動等の障壁となっている箇所を直接確認しチェックリストを作成

場所：令和4年10月11日(火) におの浜ふれあいスポーツセンター
令和4年10月17日(月) 瀬田公園体育館

- (5) 令和3年度
障害当事者の方々と公共施設において移動等の障壁となっている箇所を直接確認しチェックリストを作成
①大津市民会館 ②大津公民館
- (6) 令和2年度
新型コロナウイルス感染症流行のため中止
- (7) 平成31年度(令和元年度)
障害当事者の方々と公共施設において移動等の障壁となっている箇所を直接確認しチェックリストを作成
①大津市立図書館 ②大津市歴史博物館 ③市民文化会館
- (8) 平成30年度
障害当事者の方々と公共施設において移動等の障壁となっている箇所を直接確認しチェックリストを作成
①生涯学習センター ②北部地域文化センター ③和邇文化センター
- (9) 平成29年度
施設管理者によるチェックリストを作成
市民センター、ふれあいセンターを対象にモデル的に実施

4. 実施方法

- (1) 障害当事者の方々と公共施設において移動等の障壁となっている箇所を現地施設で、直接確認しチェックリストを作成
差別解消支援地域協議会の構成団体から(順不同)
障害者差別のないおつをめぐす会、大津市障害児者と支える人の会、大津市身体障害者更生会、大津視覚障害者協会、大津市ろうあ福祉協会、滋賀県建築士会
- (2) 当日、障害当事者との意見交換において、施設のバリアフリーにおける改良点や課題を抽出し、ソフト面での配慮で対応できる点を中心に検討する。
- (3) 結果を、関係課で情報共有し、今後のバリアフリーの推進に役立てる。

5. バリアフリーチェック項目

- (1) 「だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例」から抜粋した項目
- (2) 「高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準(平成18年12月・国土交通省)に基づく調査項目を追加」(大津市バリアフリー基本構想から抜粋)

調査対象	調査項目
扉	自動扉・引き戸・開き扉
段差	道路から敷地、道路から建物、敷地から建物や建物内における段差の有無 スロープ、エレベーター等による解消の有無
駐車場	一般利用者駐車場の有無

	車いす利用者用駐車施設の有無
トイレ	一般利用者トイレの有無、手すりの形状、オストメイト対応水洗具の有無、ベビーバット・ベビーチェアの有無
視覚障害者誘導ブロック	明度差の有無、設置場所・経路
案内設備等	インターホン、案内サイン、点字版の有無

6. 調査結果

- (1) 施設所管課（施設管理者）へ報告
- (2) 大津市障害者自立支援協議会（差別解消部会）へ情報提供
- (3) 大津市差別解消支援地域協議会へ情報提供

大津市公共施設バリアフリーチェックリスト

施設名	
点検者	(団体) (氏名)
種別・施設区分	チェックポイント
1 建築物等	
(1) 階段・廊下	
	材質、手摺り、段差、点字ブロックなど
(2) 傾斜路	
	勾配、高さ、手摺り、材質、色の明度、点字ブロックなど
(3) トイレ	
	車椅子トイレ、便座、手摺り、洗浄装置、オストメイト、乳幼児椅子、オムツ替えの設備など
(4) 駐車場	
	車椅子使用者駐車スペース、広さ、設置場所など

大津市公共施設バリアフリーチェック結果
～大津市立障害者福祉センター～

実施日時：令和7年11月6日（木）10：00～11：30

参加団体：障害者差別のないおおつをめざす会

大津市障害児者と支える人の会

大津視覚障害者協会

大津市ろうあ福祉協会

滋賀県建築士会

大津市障害福祉課、介護・福祉施設課

★主な意見

（入口・玄関）

- ・傾斜、勾配がきつい - ①
- ・玄関のインターホンの案内が見にくい。赤ランプがちゃんと点いているか分からない - ②

（トイレ）

- ・荷物置きが欲しい。
- ・ペーパーが取りにくい。遠い。
- ・車いすで手洗いするには狭く、洗面台まで手が伸ばせない。手すりが欲しい。
- ・手洗い（洗面台、鏡）の高さが気になる。
- ・トイレ内の電気を点けないと「使用中のライト」が点灯しない - ③
- ・呼び出しボタンを押しても音がしない。本当に知らせてくれているのか不安になる。
- ・解除ボタンもあればよい。
- ・出入口の手すりが横向き手すりであれば力がかけやすい - ④
- ・ドアが閉まるのが早い。
- ・右利き、左利き用のトイレがあったら良い。
- ・電気スイッチの位置が高い。
- ・1階トイレの表示で、誰でも使えるような表示が分かりやすかった - ⑤
- ・表示にルビが欲しい。
- ・アコーディオンカーテンがあるのはなぜ？

（センター内動線）

- ・自動ドアが欲しい。ドアが重い。
- ・階段、廊下両側に手すりがあって良い。
- ・踊り場の大きな鏡があるので、ぶつかる心配がない。
- ・エレベーターが少し狭い。
- ・すべての部屋に案内表示（ルビ付き）があればよい。
- ・和室の段差は車いすだと難しい。
- ・廊下の点字誘導タイルが黄色表示のみの箇所があり、気になる。
- ・スイッチの文字が小さい。ワイドスイッチにしてはどうか。

令和7年度 大津市公共施設バリアフリーチェック

- 非常時の避難経路を明確に示して欲しい。
- 背面鏡の貼り紙は外した方が良い。

(駐車場)

- 駐車場が狭い。車いすの方用のスペースとしては狭い - ⑥
- 駐車場（全体）に屋根があれば濡れなくてよい。
- 歩道の縁石、段差で車いすの人は危ない時がある。
- 雨の日など、玄関屋根がある所での乗り降ろして大渋滞になりそう。
- 出入口に一番近い駐車場に車いすマークがない。
- 駐車場前の歩道に切り下げがなく、車で入りにくく、駐車しにくい。

①



<玄関入口>

- 傾斜が急なため、自走用車いすの人には介助が必要。

②



<玄関インターホン>

- インターホンの案内と説明文を目立たせて欲しい。

③



<使用中ランプ>

- トイレ内の電気を点けないと点灯しない。

④



<ドアの手すり>

- 手すりが横手すりであれば開けやすい。

⑤



<トイレ表示>

- 誰でも使えることが分かりやすい表示があるので良い。

⑥



<駐車場>

- 身障者用駐車場に十分な広さがない。

対応状況

対応前



<玄関インターホン>

- インターホンの案内と説明文が欲しい。

対応後



<玄関インターホン>

- 案内と説明文を設置した。



<トイレ使用中ランプ>

- トイレ内の電気を点けないと点灯しない。




<トイレ使用中ランプ>

- 照明ボタン上部に説明文を設置した。

対応前

対応後



<センター内動線>


- 非常時の避難経路を明確に示して欲しい。

<センター内動線>

- 各階に避難経路を掲示した。

対応前

対応後



<エレベーター>

- 背面鏡の貼り紙を外して欲しい。

<エレベーター>

- 貼り紙を外し、必要な情報は外枠に設置した。

大津市公共施設バリアフリーチェック結果
～大津市立逢坂市民センター・大津駅前公園～

実施日時：令和7年11月12日（水）13：30～15：00

参加団体：障害者差別のないおおつをめざす会

大津市障害児者と支える人の会

大津視覚障害者協会

大津市ろうあ福祉協会

滋賀県建築士会

大津市身体障害者更生会

大津市自治連合会

特定非営利活動法人おおつ環境フォーラム

大津市地域女性団体連合会

大津市老人クラブ連合会

特定非営利活動法人滋賀県脊髄損傷者協会

大津市自治協働課

大津市公園緑地課

大津市地域交通政策課

大津市障害福祉課

★主な意見

（逢坂市民センター）

- ・ 駐車場入り口に「止まれ」表示が欲しい。点字ブロックも欲しい - ①
- ・ 入口の段差。音声案内があれば有難い。
- ・ 入口にある点字案内板は良いが、その後の誘導が無い。
- ・ エレベーターの中にも点字があって良かった。
- ・ 手すりが無い。階段手すりが丸くない。階段両側にない - ②
- ・ 階段へりに黄色テープを貼れば見やすい。
- ・ 窓口カウンター、記載台が高く感じる。
- ・ 支所入り口の表示をルビ付きで目立たせて欲しい。とにかく壁の情報量が多い - ③
- ・ 通路に椅子があり、危ないのでは。
- ・ 身障者駐車スペース付近に自転車があるため、バック駐車が出来ない。 - ④
- ・ 駐輪場に屋根があれば良い。
- ・ 地下駐車場にインターホンがあればよい。
- ・ 1階に車椅子を置いてほしい。
- ・ 「車いすの方はこちら」などの案内があればよい。
- ・ 廊下の色が暗くて分かりにくい。
- ・ 和室、2階ホールの下足箱付近に椅子を置く、縦手すりを設置すれば靴の着脱し易い。
- ・ 2階ホールに靴とスリッパの絵が置いてあり、分かりやすくて良い。 - ⑤
- ・ トイレトペーパーが左右両方にある方が良い。
- ・ バリアフリースイレのドアが重い。使用中である事を分かりやすくして欲しい。 - ⑥
- ・ バリアフリースイレに呼び出しブザーがない。1階男子トイレに手すりが無い。

①



<駐車場入口>

- 駐車場入口に止まれ表示が欲しい。

②



<階段>

- 手すりは丸い方が握りやすい。
- 階段ヘリが暗いので、目立つ色のテープ等があれ良い。

③



<窓口>

- 壁に情報量が多く、混乱する。

④



<地下駐車場>

- 自転車があり身障者用駐車場へのバック駐車が出来ない。

⑤



<2階会議室>

- 下駄箱に靴イラストがあり、分かりやすい。
- 段差が解消されており、車いすでも安心して利用できる。

⑥



<1階バリアフリースイートイレ>

- 使用中であることが鍵の色でしか判断出来ないの、分かるものがあれば良いと思う。

対応状況

対応前



対応後



<トイレ>

- 荷物台が車椅子の移動の妨げになっている。


<トイレ>

- 荷物台の位置を変更した。



<入口案内板>


- 表示をルビ付きで表示して欲しい。



<入口案内板>

- ルビを打った。

対応前



対応後



<地下駐車場>

- 身障者駐車区域に自転車が停めてあり、バック駐車出来ない。


<地下駐車場>

- 駐車スペース前方の自転車置き場に注意書きを設置した。



<一階和室>

- 靴を着脱する椅子を置いて欲しい。



<一階和室>

- イスを配置した。


対応前



<二階ホール>

- 下駄箱に靴を着脱する椅子を置いて欲しい。

対応後



<二階ホール>

- 椅子を設置した。

(大津駅前公園)

- ・バリアフリートイレまでは点字ブロックあるが、男女トイレにはない。 - ①
- ・トイレドア幅狭く感じる。トイレトーパーは両側に欲しい。 - ②・③
- ・トイレ使用中かどうか、ロックの色だけで分かりにくい。
- ・点字ブロック上に草が伸びていた。刈って欲しい。公園内には点字ブロックがない。
- ・導線（歩道）が良くない。階段が多いと思う。
- ・北側スロープには片側でも手すりがある方が安心。
- ・北側ウッドデッキの周りに柵が無く、転落が怖い。
- ・道路から見て、バリアフリートイレがどこにあるのか分からない。
- ・カフェスロープに手すりが欲しい。 - ④
- ・雨天時、トイレ入口が水たまりにならないか。
- ・外の手洗いの意図が分からない。
- ・(大津駅から琵琶湖へ進む際) 歩道の階段は近くに寄らないと分からず、転落しそう。 - ⑤・⑥

①



<点字ブロック>

- バリアフリートイレまでしかない。奥に続く男女トイレまで延ばすのはどうか。
- 動線は直線が分かりやすい。

②



<トイレ表示>

- トイレドアの幅が狭く感じてしまう。
- 入口部分のみ屋根があるが、アプローチにも屋根をつけてもらえると助かる。


③



<バリアフリースイレ内>

- トイレトペーパーを両側に設置してもらえると有難い。

④



<店舗へのスロープ>

- 手すりが途中で途切れている。
- 幅はあるものの、コーナー角度は緩やかな方が安全。

⑤



<歩道の階段>

- 車いすの視点から見ると、急に階段が現れる。

⑥



<歩道の階段②>

- 道が下り傾斜のため、急には止まれず転落の恐れがある。標示が欲しい。


対応状況

対応前



<トイレ>

- バリアフリートイレまでは点字ブロックがあるが、男女トイレにはない。



<トイレ>

- トイレ使用中かどうか、ロックの色だけでわかりにくい。

対応後

<トイレ>

- 男女トイレ前までの点字ブロックの設置については、利用状況や緊急性に応じて、対応を検討する。

<トイレ>

- トイレ使用中の案内表示については、利用状況や緊急性等に応じて、対応を検討する。

対応前



<歩道>

- 点字ブロック状に草が伸びていた。刈ってほしい。

対応後

<歩道>

- 道路・河川管理課へ対応を依頼した。

対応前



<歩道>

- 歩道の階段は近くに寄らないと分からず、転落しそう。


対応後



<歩道>

- 道路・河川管理課へ対応を依頼した。

対応前



<公園>

- 北側スロープには片側でも手すりがある方が安心。

対応後

<公園>

- 手すりの設置については、当公園の利用状況や緊急性等に応じて、設置を検討する。