

V 水質基準項目検査結果

水質基準項目検査は、基準 51 項目について概ね 3 か月に 1 回の頻度で年 4 回、検査を行っています。検査は、給水栓水に加え、水質監視のために浄水（浄水場処理水）と原水についても検査対象としています。また、その他水質管理のために、遊離残留塩素、カルシウム硬度、アルカリ度、電気伝導率の検査を行っています。

なお、ジェオスミン、2-メチルイソボルネオールについては、臭気の原因生物が確認された時に限り検査を行っています。

1 水質基準項目

- (1) 八屋戸浄水場
- (2) 真野浄水場
- (3) 柳が崎浄水場
- (4) 膳所浄水場
- (5) 新瀬田浄水場
- (6) 京都市より受水（追分）

1 水質基準項目

採 水 場 所				(1) 八 屋 戸 浄 水 場						
採 水 地 点				原水	浄水	栓水	原水	浄水	栓水	
採 水 年 月 日				令和5年6月12日			令和5年9月25日			
		気 温	℃	21.5	21.5	21.5	27.0	27.0	27.0	
		水 温	℃	19.0	18.0	22.0	26.0	23.0	27.5	
水	1	一 般 細 菌	集落/mL	100	0	0	170	1	1	
	2	大 腸 菌	***	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
	4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
	5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	6	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	
	8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
質	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	
	12	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.10	0.08 未満	0.08 未満	0.10	0.11	0.13	
	13	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	14	四 塩 化 炭 素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
	15	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
	17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	18	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	19	ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	20	ベ ン ゼ ン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基	21	塩 素 酸	mg/L	****	0.08	0.08	****	0.08	0.09	
	22	ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	****	0.002未満	0.002未満	****	0.002未満	0.002未満	
	23	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	****	0.006未満	0.008	****	0.006未満	0.006未満	
	24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	****	0.003未満	0.003未満	****	0.003未満	0.003未満	
	25	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	****	0.01未満	0.01未満	****	0.01未満	0.01未満	
	26	臭 素 酸	mg/L	****	0.001未満	0.001未満	****	0.001未満	0.001未満	
	27	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/L	****	0.01未満	0.02	****	0.01未満	0.01	
	28	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	****	0.003未満	0.003	****	0.003未満	0.003未満	
	29	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	****	0.003未満	0.006	****	0.003未満	0.005	
	30	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	****	0.009未満	0.009未満	****	0.009未満	0.009未満	
準	31	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/L	****	0.008未満	0.008未満	****	0.008未満	0.008未満	
	32	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.25	0.04	0.04	0.02	0.02	0.03	
	34	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.04	0.03 未満	0.03 未満	0.04	0.03 未満	0.03 未満	
	35	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	7	8	8	6	7	7	
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.007	0.005未満	0.005未満	0.006	0.005未満	0.005未満	
	38	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	9	11	12	8	9	9	
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	36	36	36	35	29	30	
	40	蒸 発 残 留 物	mg/L	65	69	71	67	60	61	
項 目	41	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	42	ジ ェ オ ス ミ ン	mg/L	****	****	****	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	****	****	****	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	
	44	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
	45	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.4	0.8	0.8	1.1	0.4	0.4	
	47	pH 値	****	7.6	7.3	7.5	7.4	7.1	7.3	
	48	味	****	****	異常無	異常無	****	異常無	異常無	
	49	臭	気	****	藻	異常無	異常無	藻	異常無	
	50	色	度	度	2.3	0.5未満	0.5未満	1.7	0.5未満	0.5未満
	51	濁	度	度	1.3	0.1未満	0.1未満	1.1	0.1未満	0.1未満
	その他	1	遊 離 残 留 塩 素	mg/L	****	0.8	0.6	****	1.0	0.7
		2	カ ル シ ウ ム 硬 度	mg/L	28	27	28	27	22	23
		3	ア ル カ リ 度	mg/L	34	29	30	33	26	26
		4	電 気 伝 導 率	μS/cm	116	122	125	112	104	107

採 水 場 所				(1) 八 屋 戸 浄 水 場					
採 水 地 点				原水	浄水	栓水	原水	浄水	栓水
採 水 年 月 日				令和5年11月6日			令和6年2月5日		
	気	温	℃	22.0	22.0	22.0	3.5	3.5	3.5
	水	温	℃	20.5	20.5	21.0	8.5	9.0	8.0
水	1	一 般 細 菌	集落/mL	160	0	0	7	0	0
	2	大 腸 菌	***	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満
	8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満
	12	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09
	13	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	14	四 塩 化 炭 素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベ ン ゼ ン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩 素 酸	mg/L	****	0.10	0.14	****	0.07	0.07
	22	ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	****	0.002未満	0.002未満	****	0.002未満	0.002未満
	23	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	****	0.006未満	0.008	****	0.006未満	0.006未満
	24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	****	0.003未満	0.003未満	****	0.003未満	0.003未満
	25	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	****	0.01未満	0.01未満	****	0.01未満	0.01未満
	26	臭 素 酸	mg/L	****	0.001未満	0.001未満	****	0.001未満	0.001未満
	27	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/L	****	0.01未満	0.02	****	0.01未満	0.01未満
	28	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	****	0.003未満	0.003未満	****	0.003未満	0.003未満
	29	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	****	0.003未満	0.006	****	0.003未満	0.004
	30	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	****	0.009未満	0.009未満	****	0.009未満	0.009未満
	31	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/L	****	0.008未満	0.008未満	****	0.008未満	0.008未満
	32	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.06	0.06	0.06	0.74	0.03	0.02
	34	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.03	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
	35	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
項 目	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	7	8	8	7	8	8
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.006	0.005未満	0.005未満
	38	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	9	11	11	9	11	11
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	38	37	37	35	37	36
	40	蒸 発 残 留 物	mg/L	62	64	68	68	66	65
	41	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42	ジ ェ オ ス ミ ン	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	****	****	****
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	****	****	****
	44	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	45	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.2	0.8	0.8	1.1	0.7	0.7
	47	pH	値	****	7.6	7.5	7.4	7.3	7.4
	48	味	****	****	異常無	異常無	****	異常無	異常無
	49	臭	気	****	藻	異常無	藻	異常無	異常無
	50	色	度	1.5	0.5未満	0.5未満	1.4	0.5未満	0.5未満
そ の 他	51	濁	度	1.0	0.1未満	0.1未満	1.4	0.1未満	0.1未満
	1	遊 離 残 留 塩 素	mg/L	****	0.4	0.4	****	0.8	0.5
	2	カ ル シ ウ ム 硬 度	mg/L	29	28	29	27	28	28
	3	ア ル カ リ 度	mg/L	34	31	31	34	31	31
	4	電 気 伝 導 率	μS/cm	123	131	133	124	130	132

採 水 場 所				(2) 真 野 浄 水 場					
採 水 地 点				原水	浄水	栓水	原水	浄水	栓水
採 水 年 月 日				令和5年6月12日			令和5年9月25日		
	気	温	℃	21.5	21.5	21.5	27.0	27.0	27.0
	水	温	℃	21.0	21.0	22.0	27.0	28.0	29.0
水	1	一 般 細 菌	集落/mL	280	0	0	560	1	0
	2	大 腸 菌	***	不検出	不検出	不検出	検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満
	8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満
	12	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.10	0.08 未満	0.09	0.09	0.08 未満	0.08
	13	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	14	四 塩 化 炭 素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基	20	ベ ン ゼ ン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩 素 酸	mg/L	****	0.06未満	0.06未満	****	0.08	0.09
	22	ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	****	0.002未満	0.002未満	****	0.002未満	0.002未満
	23	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	****	0.006未満	0.009	****	0.006未満	0.008
	24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	****	0.003未満	0.003未満	****	0.003未満	0.003未満
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	****	0.01未満	0.01未満	****	0.01未満	0.01未満
	26	臭 素 酸	mg/L	****	0.001未満	0.001未満	****	0.001未満	0.001未満
	27	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/L	****	0.01未満	0.02	****	0.01未満	0.02
	28	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	****	0.003未満	0.004	****	0.003未満	0.003未満
	29	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	****	0.004	0.007	****	0.004	0.007
準	30	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	****	0.009未満	0.009未満	****	0.009未満	0.009未満
	31	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/L	****	0.008未満	0.008未満	****	0.008未満	0.008未満
	32	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.06	0.06	0.02	0.07	0.08
	34	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.04	0.03 未満	0.03 未満	0.06	0.03 未満	0.03 未満
	35	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	7	8	8	7	8	8
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.007	0.005未満	0.005未満	0.010	0.005未満	0.005未満
	38	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	9	12	12	9	13	13
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	35	35	35	37	36	37
項	40	蒸 発 残 留 物	mg/L	64	70	69	65	78	76
	41	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42	ジ ェ オ ス ミ ン	mg/L	****	****	****	0.000003	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	****	****	****	0.000004	0.000001未満	0.000001未満
	44	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	45	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.5	0.8	0.8	1.3	0.6	0.5
	47	pH	値	****	8.8	7.5	7.5	7.5	7.5
	48	味	****	****	異常無	異常無	****	異常無	異常無
	49	臭	気	****	藻	異常無	異常無	藻+微々かび	異常無
	50	色	度	2.7	0.5未満	0.5未満	2.7	0.5未満	0.5未満
	51	濁	度	1.4	0.1未満	0.1未満	1.9	0.1未満	0.1未満
そ の 他	1	遊 離 残 留 塩 素	mg/L	****	1.0	0.5	****	1.0	0.7
	2	カ ル シ ウ ム 硬 度	mg/L	27	27	27	28	28	29
	3	ア ル カ リ 度	mg/L	33	27	27	34	25	25
	4	電 気 伝 導 率	μS/cm	115	125	125	117	129	130

採 水 場 所				(2) 真 野 浄 水 場					
採 水 地 点				原水	浄水	栓水	原水	浄水	栓水
採 水 年 月 日				令和5年11月6日			令和6年2月5日		
	気	温	℃	22.0	22.0	22.0	3.5	3.5	3.5
	水	温	℃	20.0	20.5	21.0	9.0	9.5	11.0
水	1	一 般 細 菌	集落/mL	360	0	1	11	0	0
	2	大 腸 菌	***	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満
	8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満
	12	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08
	13	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	14	四 塩 化 炭 素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基	20	ベ ン ゼ ン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩 素 酸	mg/L	****	0.06未満	0.06未満	****	0.06未満	0.06未満
	22	ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	****	0.002未満	0.002未満	****	0.002未満	0.002未満
	23	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	****	0.006未満	0.009	****	0.006未満	0.006未満
	24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	****	0.003未満	0.003未満	****	0.003未満	0.003未満
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	****	0.01未満	0.01未満	****	0.01未満	0.01未満
	26	臭 素 酸	mg/L	****	0.001未満	0.001未満	****	0.001未満	0.001未満
	27	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/L	****	0.01未満	0.02	****	0.01未満	0.01未満
	28	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	****	0.003未満	0.003未満	****	0.003未満	0.003未満
	29	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	****	0.004	0.007	****	0.003未満	0.004
準	30	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	****	0.009未満	0.009未満	****	0.009未満	0.009未満
	31	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/L	****	0.008未満	0.008未満	****	0.008未満	0.008未満
	32	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.06	0.06	0.02未満	0.03	0.03
	34	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.04	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
	35	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	7	8	8	7	8	8
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.006	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	38	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	9	11	11	9	11	11
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	38	38	38	36	36	37
項	40	蒸 発 残 留 物	mg/L	62	69	67	65	67	67
	41	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42	ジ ェ オ ス ミ ン	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	****	****	****
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	****	****	****
	44	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	45	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.3	0.8	0.8	1.0	0.7	0.7
	47	pH	値	****	7.7	7.5	7.6	7.5	7.5
	48	味	****	****	異常無	異常無	****	異常無	異常無
	49	臭	気	****	藻	異常無	藻	異常無	異常無
	50	色	度	1.8	0.5未満	0.5未満	1.1	0.5未満	0.5未満
	51	濁	度	1.1	0.1未満	0.1未満	0.7	0.1未満	0.1未満
そ の 他	1	遊 離 残 留 塩 素	mg/L	****	0.8	0.5	****	0.7	0.7
	2	カ ル シ ウ ム 硬 度	mg/L	30	30	30	28	28	29
	3	ア ル カ リ 度	mg/L	35	31	31	30	34	30
	4	電 気 伝 導 率	μS/cm	124	133	134	125	132	133

採 水 場 所				(3) 柳 が 崎 浄 水 場					
採 水 地 点				原水	浄水	栓水	原水	浄水	栓水
採 水 年 月 日				令和5年5月15日			令和5年7月10日		
	気	温	℃	18.0	18.0	18.0	29.0	29.0	29.0
	水	温	℃	18.0	18.0	21.0	26.5	26.5	26.0
水	1	一 般 細 菌	集落/mL	1500	0	0	1700	2	0
	2	大 腸 菌	***	検出	不検出	不検出	検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.003
	7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満
	8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満
	12	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08	0.08 未満	0.08 未満
	13	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	14	四 塩 化 炭 素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基	20	ベ ン ゼ ン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩 素 酸	mg/L	****	0.06未満	0.06未満	****	0.06未満	0.06未満
	22	ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	****	0.002未満	0.002未満	****	0.002未満	0.002未満
	23	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	****	0.006未満	0.006未満	****	0.006未満	0.008
	24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	****	0.003未満	0.003未満	****	0.003未満	0.003未満
	25	ジブromクロロメタン	mg/L	****	0.01未満	0.01未満	****	0.01未満	0.01未満
	26	臭 素 酸	mg/L	****	0.001未満	0.001未満	****	0.001未満	0.001未満
	27	総トリハロメタン	mg/L	****	0.01未満	0.01	****	0.01未満	0.02
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	****	0.003未満	0.003未満	****	0.003未満	0.003未満
	29	ブromジクロロメタン	mg/L	****	0.003未満	0.005	****	0.003未満	0.007
準	30	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	****	0.009未満	0.009未満	****	0.009未満	0.009未満
	31	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/L	****	0.008未満	0.008未満	****	0.008未満	0.008未満
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.08	0.06	0.05	0.06	0.08	0.08
	34	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.13	0.03 未満	0.03 未満	0.11	0.03 未満	0.03 未満
	35	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	6	8	8	7	8	8
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.016	0.005未満	0.005未満	0.024	0.005未満	0.005未満
	38	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	9	13	13	9	12	13
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	36	36	36	37	36	36
項	40	蒸 発 残 留 物	mg/L	66	69	67	70	71	73
	41	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	45	ジ エ オ ス ミ ン	mg/L	****	****	****	0.000002	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	****	****	****	0.000002	0.000001未満	0.000001未満
	44	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	45	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.4	0.6	0.6	1.4	0.6	0.6
	47	pH	値	****	7.8	7.4	8.3	7.4	7.5
	48	味	****	****	異常無	異常無	****	異常無	異常無
	49	臭	気	****	藻+微泥	異常無	藻+微々土	異常無	異常無
	50	色	度	3.3	0.5未満	0.5未満	4.0	0.5未満	0.5未満
	51	濁	度	3.1	0.1未満	0.1未満	3.3	0.1未満	0.1未満
そ の 他	1	遊 離 残 留 塩 素	mg/L	****	0.8	0.8	****	0.8	0.6
	2	カ ル シ ウ ム 硬 度	mg/L	28	28	28	29	28	28
	3	ア ル カ リ 度	mg/L	34	30	30	34	28	27
	4	電 気 伝 導 率	μS/cm	118	127	126	116	126	127

採 水 場 所				(3) 柳 が 崎 浄 水 場					
採 水 地 点				原水	浄水	栓水	原水	浄水	栓水
採 水 年 月 日				令和5年10月16日			令和6年1月22日		
	気	温	℃	16.5	16.5	16.5	8.5	8.5	8.5
	水	温	℃	20.5	20.5	23.5	8.5	9.0	10.0
水	1	一 般 細 菌	集落/mL	680	1	2	99	0	0
	2	大 腸 菌	***	検出	不検出	不検出	検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満
	12	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.10	0.08 未満	0.08 未満	0.11	0.08 未満	0.08 未満
	13	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	14	四 塩 化 炭 素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベ ン ゼ ン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基	21	塩 素 酸	mg/L	****	0.06	0.06	****	0.06未満	0.06未満
	22	ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	****	0.002未満	0.002未満	****	0.002未満	0.002未満
	23	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	****	0.006未満	0.006未満	****	0.006未満	0.006未満
	24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	****	0.003未満	0.003未満	****	0.003未満	0.003未満
	25	ジブromクロロメタン	mg/L	****	0.01未満	0.01未満	****	0.01未満	0.01未満
	26	臭 素 酸	mg/L	****	0.001未満	0.001未満	****	0.001未満	0.001未満
	27	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/L	****	0.01未満	0.02	****	0.01未満	0.01未満
	28	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	****	0.003未満	0.003	****	0.003未満	0.003未満
	29	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	****	0.003未満	0.006	****	0.003未満	0.004
	30	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	****	0.009未満	0.009未満	****	0.009未満	0.009未満
準	31	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/L	****	0.008未満	0.008未満	****	0.008未満	0.008未満
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.09	0.04	0.04	0.02	0.03	0.03
	34	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.16	0.03 未満	0.03 未満	0.08	0.03 未満	0.03 未満
	35	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	8	9	8	8	8	8
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.040	0.005未満	0.005未満	0.012	0.005未満	0.005未満
	38	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	9	14	14	10	13	13
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	37	37	36	38	38	40
	40	蒸 発 残 留 物	mg/L	77	75	75	70	71	71
目	41	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42	ジ ェ オ ス ミ ン	mg/L	0.000006	0.000002	0.000002	****	****	****
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000004	0.000001	0.000002	****	****	****
	44	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	45	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	2.3	0.8	0.7	1.3	0.7	0.7
	47	pH	値	****	8.6	7.3	7.5	7.3	7.3
	48	味	****	****	異常無	異常無	****	異常無	異常無
	49	臭	気	****	藻+微かび	異常無	藻	異常無	異常無
	50	色	度	9.9	0.5未満	0.5未満	3.2	0.5未満	0.5未満
	51	濁	度	6.0	0.1未満	0.1未満	5.1	0.1未満	0.1未満
その他	1	遊 離 残 留 塩 素	mg/L	****	0.8	0.5	****	0.6	0.5
	2	カ ル シ ウ ム 硬 度	mg/L	29	28	28	30	30	31
	3	ア ル カ リ 度	mg/L	35	28	27	33	32	32
	4	電 気 伝 導 率	μS/cm	124	132	134	131	137	137

採 水 場 所				(4) 膳 所 浄 水 場					
採 水 地 点				原水	浄水	栓水	原水	浄水	栓水
採 水 年 月 日				令和5年5月15日			令和5年7月10日		
	気	温	℃	18.0	18.0	18.0	29.0	29.0	29.0
	水	温	℃	19.0	18.0	20.0	26.0	26.5	26.0
水	1	一 般 細 菌	集落/mL	1500	1	2	1200	0	0
	2	大 腸 菌	***	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満
	8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満
	12	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.09	0.08 未満	0.08 未満
	13	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	14	四 塩 化 炭 素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベ ン ゼ ン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基	21	塩 素 酸	mg/L	****	0.06未満	0.06	****	0.06	0.06
	22	ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	****	0.002未満	0.002未満	****	0.002未満	0.002未満
	23	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	****	0.006未満	0.006未満	****	0.006未満	0.006
	24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	****	0.003未満	0.003未満	****	0.003未満	0.003未満
	25	ジブクロクロロメタン	mg/L	****	0.01未満	0.01未満	****	0.01未満	0.01未満
	26	臭 素 酸	mg/L	****	0.001未満	0.001未満	****	0.001未満	0.001未満
	27	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/L	****	0.01未満	0.01	****	0.01未満	0.02
	28	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	****	0.003未満	0.003未満	****	0.003未満	0.003未満
	29	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	****	0.003未満	0.004	****	0.004	0.005
	30	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	****	0.009未満	0.009未満	****	0.009未満	0.009未満
準	31	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/L	****	0.008未満	0.008未満	****	0.008未満	0.008未満
	32	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.07	0.05	0.04	0.39	0.08	0.07
	34	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.12	0.03 未満	0.03 未満	0.83	0.03 未満	0.03 未満
	35	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	6	7	7	7	8	7
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.012	0.005未満	0.005未満	0.140	0.005未満	0.005未満
	38	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	9	12	13	9	12	12
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	35	36	36	35	37	37
	40	蒸 発 残 留 物	mg/L	65	68	71	67	72	74
項	41	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42	ジ ェ オ ス ミ ン	mg/L	****	****	****	0.000003	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	****	****	****	0.000003	0.000001未満	0.000001未満
	44	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	45	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.4	0.6	0.5	1.6	0.5	0.6
	47	pH	値	****	7.7	7.4	8.2	7.4	7.4
	48	味	****	****	異常無	異常無	****	異常無	異常無
	49	臭	気	****	藻＋土	異常無	藻＋微土	異常無	異常無
	50	色	度	3.7	0.5未満	0.5未満	12.3	0.5未満	0.5未満
	51	濁	度	2.5	0.1未満	0.1未満	10.0	0.1未満	0.1未満
そ の 他	1	遊 離 残 留 塩 素	mg/L	****	1.0	0.8	****	1.0	0.7
	2	カ ル シ ウ ム 硬 度	mg/L	27	28	28	26	28	29
	3	ア ル カ リ 度	mg/L	33	29	29	33	30	28
	4	電 気 伝 導 率	μS/cm	115	123	125	117	124	125

採 水 場 所				(4) 膳 所 浄 水 場					
採 水 地 点				原水	浄水	栓水	原水	浄水	栓水
採 水 年 月 日				令和5年10月16日			令和6年1月22日		
	気	温	℃	16.5	16.5	16.5	8.5	8.5	8.5
	水	温	℃	20.5	21.0	23.5	7.0	8.0	10.0
水	1	一 般 細 菌	集落/mL	210	1	1	53	0	0
	2	大 腸 菌	***	検出	不検出	不検出	検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満
	12	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.10	0.08 未満	0.08 未満	0.09	0.08 未満	0.08 未満
	13	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	14	四 塩 化 炭 素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベ ン ゼ ン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基	21	塩 素 酸	mg/L	****	0.06未満	0.06未満	****	0.06未満	0.06未満
	22	ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	****	0.002未満	0.002未満	****	0.002未満	0.002未満
	23	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	****	0.006未満	0.006未満	****	0.006未満	0.006未満
	24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	****	0.003未満	0.003未満	****	0.003未満	0.003未満
	25	ジブromクロロメタン	mg/L	****	0.01未満	0.01未満	****	0.01未満	0.01未満
	26	臭 素 酸	mg/L	****	0.001未満	0.001未満	****	0.001未満	0.001未満
	27	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/L	****	0.01未満	0.01	****	0.01未満	0.01未満
	28	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	****	0.003未満	0.003未満	****	0.003未満	0.003未満
	29	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	****	0.003未満	0.005	****	0.003未満	0.003未満
	30	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	****	0.009未満	0.009未満	****	0.009未満	0.009未満
準	31	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/L	****	0.008未満	0.008未満	****	0.008未満	0.008未満
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03	0.04	0.04	0.02	0.03	0.02
	34	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.08	0.03 未満	0.03 未満	0.07	0.03 未満	0.03 未満
	35	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	7	8	8	7	8	8
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.013	0.005未満	0.005未満	0.010	0.005未満	0.005未満
	38	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	9	13	13	10	12	12
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	35	36	36	39	39	39
	40	蒸 発 残 留 物	mg/L	64	70	72	68	69	70
項	41	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42	ジ ェ オ ス ミ ン	mg/L	0.000004	0.000001未満	0.000001未満	****	****	****
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	****	****	****
	44	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	45	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.5	0.6	0.6	1.3	0.7	0.6
	47	pH	値	****	7.7	7.3	7.5	7.3	7.3
	48	味	****	****	異常無	異常無	****	異常無	異常無
	49	臭	気	****	藻＋微かび	異常無	藻	異常無	異常無
	50	色	度	3.5	0.5未満	0.5未満	2.8	0.5未満	0.5未満
	51	濁	度	2.3	0.1未満	0.1未満	4.2	0.1未満	0.1未満
そ の 他	1	遊 離 残 留 塩 素	mg/L	****	0.7	0.7	****	0.6	0.5
	2	カ ル シ ウ ム 硬 度	mg/L	26	27	28	30	31	31
	3	ア ル カ リ 度	mg/L	32	26	27	34	32	32
	4	電 気 伝 導 率	μS/cm	118	127	129	131	134	135

採 水 場 所				(5) 新 瀬 田 浄 水 場					
採 水 地 点				原水	浄水	栓水	原水	浄水	栓水
採 水 年 月 日				令和5年5月15日			令和5年7月10日		
	気	温	℃	18.0	18.0	18.0	29.0	29.0	29.0
	水	温	℃	17.0	17.5	18.5	27.0	25.0	26.0
水	1	一 般 細 菌	集落/mL	940	0	3	520	0	1
	2	大 腸 菌	***	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満
	8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満
	12	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.09	0.08 未満	0.08 未満
	13	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	14	四 塩 化 炭 素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基	20	ベ ン ゼ ン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩 素 酸	mg/L	****	0.09	0.09	****	0.13	0.12
	22	ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	****	0.002未満	0.002未満	****	0.002未満	0.002未満
	23	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	****	0.006未満	0.006未満	****	0.006未満	0.008
	24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	****	0.003未満	0.003未満	****	0.003未満	0.004
	25	ジブromクロロメタン	mg/L	****	0.01未満	0.01未満	****	0.01未満	0.01未満
	26	臭 素 酸	mg/L	****	0.001未満	0.001未満	****	0.001未満	0.001未満
	27	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/L	****	0.01未満	0.01未満	****	0.01	0.02
	28	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	****	0.003未満	0.003未満	****	0.003未満	0.003未満
	29	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	****	0.003未満	0.003未満	****	0.004	0.007
準	30	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	****	0.009未満	0.009未満	****	0.009未満	0.009未満
	31	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/L	****	0.008未満	0.008未満	****	0.008未満	0.008未満
	32	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.36	0.02未満	0.02未満	0.09	0.07	0.06
	34	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.47	0.03 未満	0.03 未満	0.18	0.03 未満	0.03 未満
	35	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	6	8	8	7	8	8
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.041	0.005未満	0.005未満	0.032	0.005未満	0.005未満
	38	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	9	13	13	9	12	12
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	35	36	36	36	37	37
項	40	蒸 発 残 留 物	mg/L	71	67	73	67	72	73
	41	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42	ジ ェ オ ス ミ ン	mg/L	****	****	****	0.000003	0.000001	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	****	****	****	0.000003	0.000001未満	0.000001未満
	44	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	45	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.6	0.3 未満	0.3 未満	1.4	0.5	0.5
	47	pH	値	****	7.7	7.3	7.4	8.3	7.4
	48	味	****	****	異常無	異常無	****	異常無	異常無
	49	臭	気	****	藻＋土	異常無	藻＋微土	異常無	異常無
目	50	色	度	6.2	0.5未満	0.5未満	4.3	0.5未満	0.5未満
	51	濁	度	9.8	0.1未満	0.1未満	4.9	0.1未満	0.1未満
その他	1	遊 離 残 留 塩 素	mg/L	****	1.0	0.8	****	1.0	0.8
	2	カ ル シ ウ ム 硬 度	mg/L	27	28	28	27	28	29
	3	ア ル カ リ 度	mg/L	33	26	27	33	26	27
	4	電 気 伝 導 率	μS/cm	115	127	129	116	126	127

採 水 場 所				(5) 新 瀬 田 浄 水 場					
採 水 地 点				原水	浄水	栓水	原水	浄水	栓水
採 水 年 月 日				令和5年10月16日			令和6年1月22日		
	気	温	℃	16.5	16.5	16.5	8.5	8.5	8.5
	水	温	℃	20.5	20.5	22.5	8.0	8.5	9.5
水	1	一 般 細 菌	集落/mL	200	3	1	50	0	0
	2	大 腸 菌	***	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満
	12	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.10	0.08 未満	0.08 未満	0.09	0.08 未満	0.08 未満
	13	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	14	四 塩 化 炭 素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベ ン ゼ ン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基	21	塩 素 酸	mg/L	****	0.08	0.10	****	0.07	0.07
	22	ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	****	0.002未満	0.002未満	****	0.002未満	0.002未満
	23	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	****	0.006未満	0.006未満	****	0.006未満	0.006未満
	24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	****	0.003未満	0.003未満	****	0.003未満	0.003未満
	25	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	****	0.01未満	0.01未満	****	0.01未満	0.01未満
	26	臭 素 酸	mg/L	****	0.001未満	0.001未満	****	0.001未満	0.001未満
	27	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/L	****	0.01未満	0.01未満	****	0.01未満	0.01未満
	28	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	****	0.003未満	0.003未満	****	0.003未満	0.003未満
	29	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	****	0.003未満	0.003	****	0.003未満	0.003未満
	30	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	****	0.009未満	0.009未満	****	0.009未満	0.009未満
準	31	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/L	****	0.008未満	0.008未満	****	0.008未満	0.008未満
	32	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.06	0.03	0.03	0.02	0.02未満	0.02未満
	34	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.12	0.03 未満	0.03 未満	0.09	0.03 未満	0.03 未満
	35	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	7	8	8	7	8	8
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.020	0.005未満	0.005未満	0.013	0.005未満	0.005未満
	38	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	9	12	12	10	13	13
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	34	36	35	38	39	39
	40	蒸 発 残 留 物	mg/L	63	70	69	74	69	70
項	41	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42	ジ ェ オ ス ミ ン	mg/L	0.000004	0.000001未満	0.000001未満	****	****	****
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	****	****	****
	44	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	45	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.5	0.3	0.3	1.3	0.3 未満	0.3 未満
	47	pH	値	****	7.7	7.4	7.5	7.4	7.4
	48	味	****	****	異常無	異常無	****	異常無	異常無
	49	臭	気	****	藻＋微かび	異常無	藻	異常無	異常無
	50	色	度	4.1	0.5未満	0.5未満	3.0	0.5未満	0.5未満
	51	濁	度	3.9	0.1未満	0.1未満	5.7	0.1未満	0.1未満
そ の 他	1	遊 離 残 留 塩 素	mg/L	****	0.8	0.8	****	0.7	0.6
	2	カ ル シ ウ ム 硬 度	mg/L	26	27	27	30	30	30
	3	ア ル カ リ 度	mg/L	33	25	24	35	32	32
	4	電 気 伝 導 率	μS/cm	118	128	127	131	136	137

