

(様式2)

(給水) 装置工事検査チェック表

完成検査

中間検査

その他

(集合住宅用) その1

工事番号		工事種別		工事場所		工事申込者			
指定給水装置 工事事業者		給水装置工事 主任技術者		検査日	年 月 日	検査員			
建物名称		給水戸数		戸	用途区分				
検査項目	検査内容	検査結果	配管概要図 (共用管部)						
水 圧 試 験	給水管 (取出口) 仕切弁 ストップ・バルブ	取出し	(φ)×(φ)						
		管種							
		圧力	1MPa以上						
	検査員記入	実施時間	時 分 ~ 時 分 1分間以上						
		判定	合格 ・ 不合格						
	給水管 (仕切弁) ストップ・バルブ 末端 給水栓	管種							
		圧力	() MPa以上						
		検査員記入	実施時間					時 分 ~ 時 分 1分間以上	
	判定		合格 ・ 不合格						
	実施記録表 (別添)		有 ・ 無						
検査項目	検査内容	検査結果							
提出 図書 書類	入居者リスト	有 ・ 無							
	引き込み管制水弁台帳	有 ・ 無							
	受水槽台帳	有 ・ 無							
	給水申請書	有 ・ 無							
配 管	竣工図との整合性	良 ・ 否	備 考						
	凍結防止措置	有 ・ 無							
	クロスネーション (誤接合)	有 ・ 無							
	壁貫通部処置	良 ・ 否							
	管種 (基準適合品)	良 ・ 否							
給 水	(種別)	(件数)							
	① 直圧	戸							
	② 受水槽	戸							
	③ 三直	F 戸							
	④ その他								
方 式	親 メ ー タ ー 周 辺	止水栓 操作性	容易 ・ 困難	《 メーター指示数等の確認 》 (検査員記入欄)					
		止水栓 種別	仕切弁 ・ ストップ	区分	口径	メーター番号	検満	指示数	備考
		逆流防止(逆止弁)措置	有 ・ 無	取付			年 月	m ³	
	弁栓類ボックス取付け	良 ・ 否	取外			年 月	m ³		
	メーター取付け	良 ・ 否	検査結果報告		(工事店記入欄)			精査	
	水平取付け	良 ・ 否	□ 自主検査済		(検査員記入欄)			㊦	
	検針・取り替え	容易 ・ 困難	□ 検査合格						
	ボックス取付け	良 ・ 否	再検査日	年 月 日			精査		
	メーター作動状況	良 ・ 否	検査方法	□現地 □書面 (写真等)			㊦		
	遠隔メーター設置(φ100以上)	良 ・ 否	検査員	㊦					

※ 排水設備 (下水道施設) 有り 無し
(有りの場合、公共下水道使用開始届が必要となる場合がある)

(様式2)

(給水) 装置工事検査チェック表

完成検査

中間検査

その他

(集合住宅用) その2

工事番号		工事種別		工事場所		工事申込者				
指定給水装置 工事事業者		給水装置工事 主任技術者		検査日	年 月 日	検査員				
建物名称				部屋番号						
検査項目	検査内容		検査結果		検査項目	検査内容		検査結果		
水 圧 試 験	給水管	管種			給 水 用 具	給水用具 (基準適合品)		良 ・ 否		
		圧力	() MPa以上			適合接続		良 ・ 否		
	止水栓 ストップ・バルブ 末端 給水栓	検査員 記入 判定	実施 時間	時 分 ~ 時 分 1分間以上		給水栓操作性		良 ・ 否		
			判定	合格 ・ 不合格		給水栓固定		良 ・ 否		
	実施記録表 (別添)		有 ・ 無							
検査項目	検査内容		検査結果		機 能	給水用具からの吐出状況		良 ・ 否		
水 道 メ ー タ ー 周 辺	止水栓 操作性		容易 ・ 困難			給水用具の動作		良 ・ 否		
	止水栓 種別		直結 ・ その他			メーター経由確認		良 ・ 否		
	止水栓ボックス取付け		良 ・ 否							
	メ ー タ ー	メーター取付け		良 ・ 否		水 質	残留塩素の確認 (0.1mg/l以上)		良 ・ 否	
		水平取付け		良 ・ 否			数 値		() mg/l	
		メーター保温カバー		有 ・ 無			濁り・臭気		有 ・ 無	
	周 辺 設 置	検針・取り替え時		容易 ・ 困難		備 考				
ボックス取付け		良 ・ 否								
メーター作動		良 ・ 否								
部屋番号表示		有 ・ 無								
配 管	減圧弁		有 ・ 無							
	逆流防止(逆止弁)措置		有 ・ 無							
	凍結防止措置		有 ・ 無							
	防食措置		有 ・ 無							
	クロスネクション (誤接合)		有 ・ 無							
	壁貫通部処置		良 ・ 否							
	管種 (基準適合品)		良 ・ 否							
	配管支持		良 ・ 否							
	竣工図との整合性		良 ・ 否							
《メーター指示数等の確認》 (検査員記入欄)					検査結果 報告	(工事店記入欄)		精 査		
						<input type="checkbox"/> 自主検査済		Ⓜ		
						(検査員記入欄)				
					<input type="checkbox"/> 検査合格					
区分	口径	メーター番号	検 満	指示数	再検査日	年 月 日	精 査			
取付			年 月	m ³	検査方法	<input type="checkbox"/> 現地 <input type="checkbox"/> 書面 (写真等)		Ⓜ		
取外			年 月	m ³	検査員	Ⓜ				

※ 排水設備 (下水道施設) 有り 無し
(有りの場合、公共下水道使用開始届が必要となる場合がある)

