

## 同 等 品 確 認 申 請 書

所在地

商号又は名称

代表者職氏名

1. 物品名等	物 品 名	電磁流量計
	納入場所	水再生センター (大津市由美浜1番1号)
	同等品確認申請締切日時	令和6年4月23日(火) 午後5時00分
	開札日時	令和6年5月17日(金) 午前10時10分
2. 同等品について	(1) 下水処理水用流量計、再生水用流量計	
	品名・番号	
	メーカー	
	物品仕様	
	1 形式	: 電磁式 (分離型) (適合・不適合)
	2 測定水	: 下水二次処理水 (適合・不適合)
	検出器	
	1 形式	: 低周波励磁方式又は方形波励磁方式 (適合・不適合)
	2 設置場所	: 屋外 (適合・不適合)
	3 口径	: φ80 (取付配管口径) (適合・不適合)
	4 測定範囲	: 0~10m/s (190L/min) (適合・不適合)
	5 フランジ規格	: JIS規格 (適合・不適合)
	6 ライニング材質	: セラミックスまたはPFA (適合・不適合)
	7 周囲温度	: -10~50℃ (適合・不適合)
	8 周囲湿度	: 95%RH以下 (適合・不適合)
	9 取付方法	: フランジ取付 (適合・不適合)
	変換器	
	1 出力信号	: DC4~20mA、積算パルス出力 (適合・不適合)
	2 周囲温度	: -10~50℃ (適合・不適合)
	3 電源	: AC100V (適合・不適合)
4 精度	: ±1.0%フルスケール以内 (適合・不適合)	
5 設置場所	: 屋内 (組立局舎の壁面に取付) (適合・不適合)	
6 付属品	: 専用信号ケーブル (10m程度)、励磁ケーブル (10m程度)、レジュース (必要な場合のみ)、アレスタ (電源用、信号用) (適合・不適合)	
3. 担当課 確認欄	上記の物品を同等品として確認しました。 令和 年 月 日 確認者 水再生センター ㊟	

※参考機種以外で入札に参加を希望される場合は、仕様書に基づき、必ずこの申請書を提出締切日時までに、郵送又は持参してください。

※同等品の**カタログ等**を必ず添付してください。

提出責任者・担当者氏名及び連絡先	
提出責任者名	
担当者名	
電話番号	
メールアドレス	