

同 等 品 確 認 申 請 書

所在地

商号又は名称

代表者職氏名

1. 件名等	件 名	流方向計		
	納入場所	大津市役所 新館 4 階 大津市企業局 水道事業部 水道計画管理課		
	同等品確認申請書締切日時	令和 7 年 12 月 12 日 (金) 午後 5 時 00 分		
	開札日時	令和 7 年 12 月 26 日 (金) 午前 9 時 30 分		
2. 同等品	品名・番号			
	メーカー			
	規格・仕様等	適用配管口径	$\phi 75\text{mm} \sim \phi 1000\text{mm}$	(適合 · 不適合)
		使用温度範囲	0°C ~ 50°C	(適合 · 不適合)
		測定可能流速範囲	5cm/sec ~ 254cm/sec	(適合 · 不適合)
		測定値記録範囲	- 254cm/sec ~ 254cm/sec	(適合 · 不適合)
		保護等級	IP68準拠	(適合 · 不適合)
3. 担当課 確認欄	上記の物品を確認しました。 <input type="checkbox"/> 仕様に合致します。 <input type="checkbox"/> 仕様に合致しません。 令和 年 月 日 確認者 水道計画管理課			

※参考機種以外で入札に参加を希望する場合は、必ずこの申請書を郵送又は持参し確認を受けてください。
 ※申請する同等品のカタログ等を必ず添付してください。

提出責任者・担当者氏名及び連絡先	
提出責任者名	
担当者名	
電話番号	
メールアドレス	