

回答書

令和 7 年 7 月 31 日

業者各位

大津市公営企業管理者

質問書の提出がありましたので、下記のとおり回答します。

記

入札日時 令和 7 年 8 月 22 日 9 時 30 分
件名 水道施設アスベスト含有率分析調査業務

	質問	回答
1	<p>調査者の資格要件につきまして質問させていただきます。</p> <p>(1)検体採取を行う調査者は次の資格を有するものとする。 ・特定建築物石綿含有建材調査者と同等以上の有資格者 ・日本アスベスト調査診断協会に登録されている者</p> <p>とありますが、何れか一方の資格を所持していれば宜しいでしょうか、当方は、一般建築物石綿含有建材調査者で日本アスベスト調査診断協会に登録されている者に該当しています。 なお、特定に限定され、かつ日本アスベスト調査診断協会に登録されている者であれば参加者がかなり限定され、大きな参入障壁になると思います。</p>	<p>何れか一方の資格を所持されていれば問題ありません。</p>
2	<p>作業内容及び範囲において、分析方法については、JIS A 1481-1 及び 1481-3 に準ずるものとする。 と有りますが、JIS A 1481-2で定性分析することは可能でしょうか、</p>	<p>アスベストの有無を層別に判定できるようにJIS A 1481-1による定性分析を想定しております。</p>
3	<p>調査対象場所一覧に採取日数が4日と記載されていますが、業務の進捗によっては短縮することも可能でしょうか</p>	<p>可能です。 ただし、検体採取時には市職員が立会う予定です。</p>
4		