

# 回答書

令和 8 年 5 月 12 日

業者各位

大津市公営企業管理者

質問書の提出がありましたので、下記のとおり回答します。

記

入札日時 令和 8 年 5 月 29 日 9 時 45 分  
件 名 真野取水場No.4取水ポンプ

	質問	回答
1	購入仕様書では、 水中渦巻ポンプ(300 BMSG 690)、口径: $\phi$ 300、吐出し量: $11.1\text{m}^3/\text{min}$ 、全揚程: 27mとありますが、既設と同じクボタ製(LSM)、口径: $\phi$ 350、吐出し量: $16\text{m}^3/\text{min}$ 、全揚程: 33mでもよろしいでしょうか。	購入仕様書に記載されている仕様に合うものを納品していただきますようお願いいたします。
2		
3		
4		