

回答書

令和 6 年 4 月 26 日

業者各位

大津市公営企業管理者

質問書の提出がありましたので、下記のとおり回答します。

記

入札日時 令和 6 年 5 月 17 日 9 時 50 分

品名 再生水等供給に係る組立局舎

	質問	回答
1	本案件の仕様書に局舎及び屋内機器固定アンカーや基礎に関する記載が無いのですが、当初の発注には含まないという認識で問題ないでしょうか。	屋内機器固定アンカー及び基礎工事は含みません。ただし、組立局舎の据付に必要なアンカーボルトの仕様決定(耐震計算を含む。)は含みます。
2		
3		
4		