

購入仕様書

1. 物品名

比叡平配水池超音波流量計更新

2. 納品場所、納品機器及び仕様

納品場所 大津市比叡平二丁目（比叡平配水池）

納品機器 超音波流量計 1台

仕様 変換器 電源：AC100V（60Hz）

保護等級：IP66 相当

検出器 適用配管口径：250mm

専用ケーブル：100m

保護等級：IP67 相当

測定精度：±1.0%RD

±0.02m/s(流速 2m/s 未満)

側線数：1 側線

出力信号 DC4～20mA（0～400m³/h）

積算パルス（1m³/1P）

その他 その他標準付属品を含む

機器取付け及びケーブルの接続替えを含む

（取付けに必要なとなる接合材の取替を含む）

試運転調整を含む

（参考）既設流量計検出器：東京計器(株) UFM-411

3. 提出書類

(ア)作業工程表 1部

(イ)作業報告書（取替部品一覧、機器図面、作業写真、試運転結果等） 2部

(ウ)〃 電子版 1部

4. 特記事項

(ア)当施設は稼働中であることから、事前に作業工程を監督職員と協議を行うこと。

(イ)撤去品は適法に処理すること。

(ウ)高病原性新型インフルエンザ等（新感染症を含む）の流行時、作業に従事する者に対して、検温等健康状態の確認を実施し、発熱、咳及び倦怠感等のインフルエンザ様の症状のある者を従事させないこと。

5. 納品期限

令和8年10月30日（金）