

購入仕様書

1. 物品名

山田加圧ポンプ場ユニットポンプ取替

2. 納入場所

山田加圧ポンプ場（大津市北小松 1221）

3. 納品機器

推定末端圧力一定給水ユニット 1 台

形式型番 : 50BNBME3.7N
口径 : 吸込 50(mm) 吐出 65(mm)
能力 : 給水量 450 L/min 揚程 26.5m
運転方式 : 並列交互運転方式
出力 : 3.7(kW)
電源 : 3 相 200V
材質 : ステンレス製
その他 : 凍結防止ヒーター RH-2RA 1 式

4. 提出書類

(1) 作業工程表	1 部
(2) 作業報告書（取替部品一覧、機器図面、作業写真、試運転結果等）	2 部
(3) ”	電子版 1 部

5. 特記事項

- (1) 当施設は稼働中であることから、事前に作業工程について監督職員と協議を行うこと。
- (2) 機器の取替え及び試運転調整を行うこと。
- (3) 撤去品は山上低区配水池に搬入すること。
- (4) 高病原性新型インフルエンザ等（新感染症を含む。）の流行時、作業に従事する者に対して、検温等健康状態の確認を実施し、発熱、咳及び倦怠感等のインフルエンザ様の症状のある者を従事させないこと。

6. 納入期限

令和 9 年 2 月 26 日（金）