

購入仕様書

1 品名 制御弁式据置鉛蓄電池(長寿命 MSE 形)

【参考品】※同等品可

下記仕様(1)相当 : GS ユアサ製 SNSX-100-6

(2)相当 : GS ユアサ製 SNSX-200

2 仕様

(1) II系水処理棟 蓄電池盤

ア: 公称電圧 6V

イ: 定格容量 100Ah(10 時間率)

ウ: 個数 18 個(DC 108V 54 セル)

エ: 参考寸法(mm) 幅(W) 128 高さ(H) 220 長さ(L) 345

(2) 第2汚泥処理棟 蓄電池盤

ア: 公称電圧 2V

イ: 定格容量 200Ah(10 時間率)

ウ: 個数 54 個(DC 108V 54 セル)

エ: 参考寸法(mm) 幅(W) 170 高さ(H) 365 長さ(L) 106

オ: 接続端子はナットインサート端子とする。

3 その他 下記の労務を含むものとする。

・既設蓄電池の撤去搬出(構内運搬)

・新設蓄電池の搬入据付

・試運転調整

保証期間は納品検収後1年間とする。

4 同等品確認申請書の提出

上記参考品以外のもので入札を希望する者は、令和7年9月19日午後5時00分まで(必着)に「同等品確認申請書」及び機器等の仕様が確認できるカタログ等を郵送又は持参すること。

(郵送の詳細)

〒520-0811 滋賀県大津市由美浜1番1号 水再生センター

大津市企業局 下水道事業部水再生センター所長 宛

※一般書留又は簡易書留で、同等品確認申請書等を封入封かんし、「同等品確認申請書在中」

と記載するとともに、申請者名を差出人として記載すること。

(持参の詳細)

滋賀県大津市由美浜1番1号 水再生センター 管理棟2階事務室 まで

※事前に電話(077-522-5300)で連絡すること。

【同等品確認申請書の取り扱い等】

- (1) 水再生センターは「同等品確認申請書」を速やかに確認し、申請者にその結果を電話、ファックス又はメールのいずれかの方法で連絡するとともに、「同等品確認申請書(確認後)」の写しを渡す。
- (2) 水再生センターは「同等品確認申請書(確認後)」の原本を契約管財課に渡す。
- (3) 申請者は、申請した機器が仕様と合致する場合、「一般競争入札参加資格確認申請書及び誓約書(様式1)」を提出することができる。(入札参加資格確認申請書提出時に「同等品確認申請書(確認後)」の写しの添付は不要。)なお、申請した機器が本市の求める仕様に合致しない場合、入札に参加できない。
- (4) 契約管財課は、申請者から「一般競争入札参加資格確認申請書及び誓約書(様式1)」の提出があった場合、「同等品確認申請書(確認後)」の原本と合わせて入札関係書類とする。
- (5) 「同等品確認申請書(確認後)」の原本は返却しない。

5 納品場所 水再生センター(大津市由美浜1番1号)

6 納入期限 令和8年2月27日(金)