

購入仕様書

1. 物品名

藤尾奥町配水池流量計

2. 納品場所、納品機器及び仕様

納品場所 大津市藤尾奥町（藤尾奥町配水池）

納品機器 超音波流量計 1台

仕様 変換器 電源：AC100V（60Hz）

保護等級：IP66 相当

寸法：高さ 430 mm以下 横 280 mm以下

検出器 適用配管口径：300mm

専用ケーブル：30m

保護等級：IP67 相当

測定精度：±1.0%RD(流速 0.8m/s 以上)

±0.008m/s(流速 0.8m/s 未満)

出力信号 DC4～20mA（0～300m³/h）

積算パルス（1m³/1P）

その他 1 測線、1 方向

その他標準付属品を含む

機器取付及びケーブルの接続替えを含む

試運転調整を含む

3. 提出書類

(ア)作業工程表 1 部

(イ)作業報告書（取替部品一覧、機器図面、作業写真、試運転結果等） 2 部

(ウ)〃 電子版 1 部

4. 特記事項

(ア)当施設は稼働中であることから、事前に作業工程を監督職員と協議を行うこと。

(イ)撤去品は適法に処理すること。

(ウ)高病原性新型インフルエンザ等（新感染症を含む）の流行時、作業に従事する者に対して、検温等健康状態の確認を実施し、発熱、咳及び倦怠感等のインフルエンザ様の症状のある者を従事させないこと。

5. 納品期限

令和 7 年 10 月 31 日（金）