

購入仕様書

1. 物品名

膳所浄水場取水ポンプ

2. 納品場所、納品機器及び仕様

納品場所 大津市本丸町（膳所浄水場）

納品機器 水中斜流ポンプ（200-618.5 SPU） 2 台

※(株)日立産機システム 指定品

口 径 : $\phi 200\text{mm}$ JIS10K 並形（相当）

仕 様 点 : $5.17\text{m}^3/\text{min} \times 12\text{m}$

電 動 機 : $18.5\text{kW} \times 4\text{P} \times \text{AC}200\text{V} \times 60\text{Hz}$

軸 封 : オイルシール

: 定速用

仕 様 ケーシング FC200

羽根車 FC200

主軸 SUS403

塗 装 : 水道用液状エポキシ樹脂塗装仕様 膜厚 $300\mu\text{m}$ 以上

※水道工事標準仕様書 日本水道協会 準拠

付 属 品 : 水中ケーブル 長さ 20.0m

3. 提出書類

(ア)作業工程表 1 部

(イ)作業報告書（取替部品一覧、機器図面、作業写真、試運転結果等） 2 部

(ウ)〃 電子版 1 部

4. 特記事項

(ア)当施設は稼働中であることから、事前に作業工程を監督職員と協議を行うこと。

(イ)機器の取替及び試験調整を行うこと。

(ウ)取替は1日1台のみとし、2台目は約1か月後に取替を実施すること。

※1日に2台取替は不可

(エ)撤去品は山上配水池へ搬出すること。

(オ)高病原性新型インフルエンザ等（新感染症を含む）の流行時、作業に従事する者に対して、検温等健康状態の確認を実施し、発熱、咳及び倦怠感等のインフルエンザ様の症状のある者を従事させないこと。

5. 納品期限

令和8年3月31日（火）