

# 購入仕様書

## 1. 物品名

新瀬田浄水場総ろ過流量計

## 2. 納品場所、納品機器及び仕様

納品場所	大津市萱野浦（新瀬田浄水場）
納品機器	電磁流量計（変換器分離型） 1台
仕様	変換器 電源：AC100V（60Hz） 保護等級：IP66相当
	検出器 方式：フランジ形 フランジ規格：JIS7.5K 口径：600A 面間寸法：600mm 測定管：SUS316 ライニング：ポリウレタンゴム 電極材質：SUS316L 接続リング材質：SUS316 専用ケーブル：20m 保護等級：IP67相当
出力信号	DC4～20mA（0～2000m <sup>3</sup> /h） 積算パルス（10m <sup>3</sup> /1P）
測定精度	スパン 1～10m/s：±1%RD(50～100%) ：±0.5%FS(0～50%) スパン 0.3～1m/s：±1%FS
その他	その他標準付属品を含む 機器取付及びケーブルの接続替えを含む （取付に必要となる接合材の取替を含む） 試運転調整を含む

## 3. 提出書類

(ア)作業工程表	1部
(イ)作業報告書（取替部品一覧、機器図面、作業写真、試運転結果等）	2部
(ウ)〃	電子版 1部

## 4. 特記事項

- (ア)当施設は稼働中であることから、事前に作業工程を監督職員と協議を行うこと。
- (イ)撤去品は適法に処理すること。
- (ウ)高病原性新型インフルエンザ等（新感染症を含む）の流行時、作業に従事する者に対して、検温等健康状態の確認を実施し、発熱、咳及び倦怠感等のインフルエンザ様の症状のある者を従事させないこと。

## 5. 納品期限

令和8年2月27日（金）