

購入仕様書

1. 物品名

茶臼山加圧ポンプ場 2 次側配管

2. 納品場所

大津市秋葉台（茶臼山加圧ポンプ場）

3. 納入機器

- 1) 2F 1 ルーズ SUS 曲管 (50A×10K フランジ取出) 3 本
150A×10K×533L×425H ※日水協検査合格品
- 2) 1F 1 ルーズ SUS 曲管 3 本
150A×10K×400L×300H ※日水協検査合格品
- 3) 水道用ソフトシール仕切弁 (内ねじ 左開 丸ハンドル付) 3 個
150A×10K×280L ※日水協検査合格品
- 4) エア抜き弁 3 個
(株)ベン製 型式 AF-9 型 25A
- 5) フランジ接合材(SUS 焼付防止ボルトナット・ワッシャー・パッキン含む) 1 式
 - ・ 150A×10K×12 (PTFE パッキン)
 - ・ 40A×10K×6 (EPDM パッキン)
 - ・ 50A×10K×9 (EPDM パッキン)
- 6) 小配管継手 1 式
 - ・ ねじ込みフランジ (SUS) : 50A×10K×3
 - ・ ねじ込みフランジ (SUS) : 40A×10K×3
 - ・ ブッシング(SUS) : 50A - 25A×3
 - ・ SUS3F 付異径チーズ : 50A - 50A - 40A×10K×3
 - ・ (株)キッツ製 ゲートバルブ (SUS フランジ) : 50A×3
 - ・ (株)キッツ製 ゲートバルブ (SUS フランジ) : 40A×3
 - ・ 町野式カップリング (オス) : 40A×3
 - ・ 町野式キャップ(メス) : 40A×4

そ の 他 その他標準付属品を含む。

機器はすべて水道用であること。

4. 納品期限

令和 7 年 11 月 28 日 (金)