

購入仕様書

1. 物品名

真野取水場 No.3 取水ポンプ

2. 納品場所、納品機器及び仕様

1) 納品場所	大津市真野五丁目（真野取水場）
納品機器	水中渦巻ポンプ（300BMSG） 1台
口 径	: φ300mm JIS10K 並形
吐出し量	: 11.1m ³ /min
全揚程	: 27m
電動機	: 90kW×4P×AC440V×60Hz
電動機種類	: 水封式
軸封方式	: メカニカルシール／オイルシール
材質	: ケーシング FC200、羽根車 SCS13、主軸 SUS420J1
塗装	: 水道用液状エポキシ樹脂塗装仕様 膜厚 300 μm以上 ※水道工事標準仕様書 日本水道協会 準拠
付属品	: 水中ケーブル、底置式台板、連成計、空気抜き弁

3. 提出書類

提出する書類は下記の通りとする。

1) 作業工程表	1 部
2) 作業報告書(取替部品一覧、機器図面、作業写真、試運転結果等)	2 部
3) ク	電子版 1 部

4. 特記事項

- 1) 当施設は稼働中であることから、事前に作業工程を監督職員と協議を行うこと。
- 2) 機器の取替え及び試験調整を行うこと。
- 3) 撤去品は山上配水池へ搬出すること。
- 4) 高病原性新型インフルエンザ等（新感染症を含む。）の流行時、作業に従事する者に対して、検温等健康状態の確認を実施し、発熱、咳及び倦怠感等のインフルエンザ様の症状のある者を従事させないこと。

5. 納入期限

令和9年3月19日（金）