

修 繕 仕 様 書

1. 修繕名

柳が崎浄水場緩速系浄水池返送排水ポンプ取替修繕

2. 修繕場所

柳が崎浄水場（大津市柳が崎）

3. 修繕内容

水中ポンプ及び配管の取替

（1）ポンプ（下記ポンプの同等品以上）

種 別	水中渦巻ポンプ
数 量	1台
仕 様	口径：125 出力：18.5 kW 極数：2極 周波数：60Hz 水中ケーブル：10m
参考品	125BMS618【荏原製作所製】

（2）配管

品名・規格	数量
HI-VP フランジ 10K-125A	1枚
HI-VP フランジ 10K-150A	1枚
HI-RS ソケット 150-125	1個
EPDM ゴムパッキン 10K-125A	1枚
EPDM ゴムパッキン 10K-150A	1枚
SUS ボルトナット (125A)M20-80L	8組
SUS ボルトナット (150A)M20-85L	8組
HI-VP パイプ 125A×4m	1本
HI-VP パイプ 150A×4m	1本

4. 提出書類

- (ア)作業工程表 1部
(イ)作業報告書（部品一覧、機器図面、作業写真、試運転結果等） 2部
(ウ)同上 電子版 1部

5. 特記事項

- (ア)当施設は稼働中であることから、事前に作業工程を監督職員と協議を行うこと。
- (イ)本修繕で撤去した有価物（水中渦巻ポンプ及び配管類）については、山上配水池（大津市山上町18）に搬入すること。
- (ウ)高病原性新型インフルエンザ等（新感染症を含む）の流行時、作業に従事する者に対して、検温等健康状態の確認を実施し、発熱、咳及び倦怠感等のインフルエンザ様の症状のある者を従事させないこと。

6. 納品期限

令和8年7月31日（金）

【同等品確認申請書の取り扱い等】

参考品以外のもので入札に参加を希望する者は、令和8年2月20日午後5時まで（必着）に『同等品確認申請書』（別紙1）及び物品の仕様が確認できるカタログ等を提出すること。（提出先は入札公告のとおり）

ア 大津市企業局は「同等品確認申請書」を速やかに確認後、申請者にその結果を電話、ファックス又はメールのいずれかの方法で連絡するとともに、「同等品確認申請書（確認後）」の写しを渡す。

イ 申請者は、申請した物品が仕様と合致する場合、「一般競争入札参加資格確認申請書及び誓約書（様式1）」を提出することができる。（入札書提出時に、同等品確認申請書（確認後）の写しの添付は不要。）なお、申請した物品が本市の求める仕様に合致しない場合、入札に参加できない。

ウ 「同等品確認申請書（確認後）」の原本は返却しない。