

仕 様 書

1. 物 品 名 八屋戸浄水場濃縮槽汚泥引抜きポンプ取替
2. 納品場所 大津市八屋戸（八屋戸浄水場）
3. 物品内容 汚泥引抜きポンプ取替 一式
既存型式と同一指定品であること
 - ・株式会社 相互ポンプ製作所 NFG-2C-20 80A 1台
150ℓ/min ×10m ×1750min -1
2.2kw × 4 P- 3相-200V-60Hz
全閉外扇屋外形
 - ・ボール式逆止弁 1個
KITZ 10FCFTN 10K80A
 - ・フランジパッキン 4枚
10K80A
 - ・雑材・消耗品 一式

※フランジ用ボルト・ナット、小配管、ポンプ取付用
ボルト・ナット、防水プリカ及び付属品は、既設品
再使用
4. 提出書類 作業報告書（機器図面・試運転結果等・作業写真） 2部
” 電子版 1部
5. 納品期限 令和8年12月15日（火）
6. 特記事項
 - (1) 作業時期は局職員と協議の上、行うものとする。
 - (2) 高病原性新型インフルエンザ等（新感染症含む）流行時の対応として、作業に従事する者に対して、常時検温等健康状態の確認を実施し、発熱、咳及び倦怠感等のインフルエンザ様の症状のあるものを従事させないこと。
 - (3) 既設撤去品は山上配水池へ搬出すること。
7. その他
当該施設は稼動中のため、事前に作業工程の協議を願います。