

購入仕様書

1. 物品名

新瀬田浄水場 No.1 取水ポンプ

2. 納品場所、納品機器及び仕様

- 1) 納品場所 新瀬田浄水場 (大津市萱野浦)
- 納品機器 水中斜流ポンプ (300-630INV SPU) 1台
- 口径 : ϕ 300mm
- 吐出し量 : 13.02m³/min
- 全揚程 : 6.5m
- 電動機 : 30kW×6P×AC220V×60Hz (インバータ駆動用)
- 軸封方式 : オイルシール
- 材質 : ケーシング FC250、羽根車 SCS13、主軸 SUS420J2
スリーブ SUS316/WC、軸受 SiC
フランジ ϕ 300 JIS10K 並形
- 塗装 : 水道用エポキシ樹脂塗料
- 付属品 : 水中ケーブル 15m、合金陽極取付座、連成計(SUS ゲージコック付)、空気弁(SUS)、圧力スイッチ(SUS ゲージコック付)

3. 提出書類

提出する書類は下記の通りとする。

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1) 作業工程表 | 1部 |
| 2) 作業報告書(取替部品一覧、機器図面、作業写真、試運転結果等) | 2部 |
| 3) 〃 | 電子版 1部 |

4. 特記事項

- 1) 当施設は稼働中であることから、事前に作業工程を監督職員と協議を行うこと。
- 2) 機器の取替え及び試験調整を行うこと。
- 3) 撤去品は山上配水池へ搬出すること。
- 4) 高病原性新型インフルエンザ等(新感染症を含む。)の流行時、作業に従事する者に対して、検温等健康状態の確認を実施し、発熱、咳及び倦怠感等のインフルエンザ様の症状のある者を従事させないこと。

5. 納入期限

令和9年3月31日(水)