

仕 様 書

- | | | | |
|----------|---|-----|-----|
| 1. 物 品 名 | 柳が崎浄水場脱水機設備補機更新 | | |
| 2. 納品場所 | 柳が崎浄水場（大津市柳が崎6番1号） | | |
| 3. 物品内容 | (1) No.2 原液圧入ポンプ | | 1 台 |
| | 古河産機システムズ（株） スラリーポンプ SPF-50C | | |
| | ポンプ：0.06 m ³ /min ×105m | | |
| | 電動機：220V×30kW×4P | | |
| | (2) No.2 圧力水ポンプ | | 1 台 |
| | （株）荏原製作所 MSH 型多段渦巻ポンプ 40MSH5611B | | |
| | ポンプ：200ℓ/min×155m | | |
| | 電動機：200V×11kW×2P | | |
| | (3) ろ布洗浄ポンプ | | 1 台 |
| | （株）荏原製作所 MSH 型多段渦巻ポンプ 50MSH3618B | | |
| | ポンプ：0.4 m ³ /min×130m | | |
| | 電動機：200V×18.5kW×2P | | |
| | ※ 取外し・取付け含む | | |
| | ※ 既存ポンプは、上記型式と同一である | | |
| 4. 提出書類 | 作業報告書（機器図面・試運転結果等・作業写真） | 2 部 | |
| | 〃 | 電子版 | 1 部 |
| 5. 納品期限 | 令和9年1月29日（金） | | |
| 6. 特記事項 | (1) 作業時期は局職員と協議の上、行うものとする。 | | |
| | (2) 高病原性新型インフルエンザ等（新感染症含む）流行時の対応として、作業に従事する者に対して、常時検温等健康状態の確認を実施し、発熱、咳及び倦怠感等のインフルエンザ様の症状のあるものを従事させないこと。 | | |
| | (3) 既設撤去品は山上配水池へ搬出すること。 | | |