

購入仕様書

1. 物品名

平野配水池配水流量計

2. 納品場所

大津市平野二丁目

3. 納品場所、納品機器及び仕様

1) 高精度超音波流量計 (参考型式：UFR-300) (※同等品以上)： 1 台

測定方式 超音波パルス伝搬時間差方式、平行 6 測線

変換器 電源：AC100V (60Hz)

保護等級：IP66 相当

寸法：H162 mm以下 W206 mm以下 D102mm 以下

出力信号：DC4～20mA (0～750m³/h)

検出器 配管部材質：SUS304

(測定管) 適用配管口径：500A

面間寸法：600mm

専用ケーブル：20m

保護等級：IP67 相当

フランジ：JWWA7.5K

フランジ材質：SUS304

端子箱材質：アルミ鋳物 (ADC12)

接液部樹脂：PPS 樹脂

測定精度：±0.2% (1m/s 超過 3m/s 以下)

±0.35% (3m/s 超過 10m/s 以下)

2) 面間調整管： 1 本

材質：SUS304

面間寸法：150mm

口径：500A

フランジ：JWWA7.5K

ドレンバルブ：25A

付 属 品：絶縁スリーブ、ワッシャー、ガスケット

その他

その他標準付属品を含む。

機器取付及びケーブルの接続替えを含む。

試運転調整を含む。

4. 提出書類

- | | |
|-----------------------------------|---------|
| (1)作業工程表 | 1 部 |
| (2)作業報告書（取替部品一覧、機器図面、作業写真、試運転結果等） | 2 部 |
| (3)〃 | 電子版 1 部 |

5. 特記事項

- (1)当施設は稼働中であることから、事前に作業工程を監督職員と協議を行うこと。
- (2)撤去品は適法に処理すること。
- (3)高病原性新型インフルエンザ等（新感染症を含む）の流行時、作業に従事する者に対して、検温等健康状態の確認を実施し、発熱、咳及び倦怠感等のインフルエンザ様の症状のある者を従事させないこと。

6. 納品期限

令和 8 年 12 月 25 日（金）

【同等品確認申請書の取り扱い等】

参考品以外のもので入札に参加を希望する者は、令和 8 年 8 月 4 日午後 5 時まで（必着）に『同等品確認申請書』（別紙 1）及び物品の仕様が確認できるカタログ等を提出すること。（提出先は入札公告のとおり）

ア 大津市企業局は「同等品確認申請書」を速やかに確認後、申請者にその結果を電話、ファックス又はメールのいずれかの方法で連絡するとともに、「同等品確認申請書（確認後）」の写しを渡す。

イ 申請者は、申請した物品が仕様と合致する場合、「一般競争入札参加資格確認申請書及び誓約書（様式 1）」を提出することができる。（入札書提出時に、同等品確認申請書（確認後）の写しの添付は不要。）なお、申請した物品が本市の求める仕様に合致しない場合、入札に参加できない。

ウ 「同等品確認申請書（確認後）」の原本は返却しない。