

購 入 仕 様 書

1 物品名

膳所浄水場補助継電器盤（一里山系）及び補機設備コントロールセンタ部品取替

2 納品場所

大津市本丸町（膳所浄水場）

3 納品機器

納品する物品の内容は下記のとおりとする。

（１）補助継電器盤（一里山系）（CR11）

ア タイマーリレー	8 個
-----------	-----

（２）補機設備コントロールセンタ（CC11、CC12）

ア 配線用遮断器	MCCB 3P 125AF	1 個
イ 配線用遮断器	MCCB 3P 50AF	5 個
ウ 配線用遮断器	MCCB 2P 50AF	2 個
エ 電磁開閉器	H65C	1 個
オ 電磁開閉器	HS50	1 個
カ 電磁開閉器	HS25	1 個
キ 電磁開閉器	HS20-RT	4 個
ク サーマルリレー		4 個
ケ コンデンサ	200 μ F	1 個
コ 漏電リレー		1 個
サ 零相変流器		1 個
シ 3 E リレー		1 個
ス 計器用変流器		1 個
セ タイマーリレー		1 個
ソ 操作ハンドル		6 個
タ 制御用変圧器		1 個

※既設部品の型式等は、参考図を参照すること。

4 提出書類

提出する書類は下記のとおりとする。

- | | | |
|-----|--------------------------------|-----------|
| (1) | 作業工程表、作業要領書 | 1 部 |
| (2) | 承諾図 | 2 部 |
| (3) | 作業報告書 (図面、取替部品一覧、作業写真、試験調整結果等) | 2 部 |
| (4) | 〃 | 電子データ 1 部 |

5 納品期限

令和9年3月31日 (水)

6 特記事項

- (1) 納品時の部品取替え作業については、局職員、浄水場運転管理業者と綿密な協議の上で行うこと。
- (2) 部品の取替えおよび取替え後の試験調整を含む。
- (3) 撤去品は適法に処理すること。
- (4) 売払人の責任に帰する事故等については、売払人の責任と負担により処置すること。
- (5) 高病原性新型インフルエンザ等 (新感染症を含む。) の流行時、作業に従事する者に対して、検温等健康状態の確認を実施し、発熱、咳及び倦怠感等のインフルエンザ様の症状のある者を従事させないこと。