

比叡平配水池場内配管図

* 清掃前水位計 電極 (RC)
 運転水位 (PC) 運転 4.00m
 設定による 停止 5.80m

* ドレン約3回転側溝つまり注意

* バルブキーLong必要1.7m以上

