

【防災拠点施設等】

番号	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	大津市庁舎 本館	大津市御陵町72-5	庁舎	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第3次診断」(2001年版)	Is/Iso=0.11 Ctu・SD=0.10			
2	大津市庁舎 別館	大津市御陵町72-11	庁舎	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断」(2001年版) 「屋内運動場等の耐震診断基準」	Is/Iso=0.54 Ctu・SD=0.51 Is=0.11 q=0.34			
	別館B1～2F部分							
	別館3F部分							
3	皇子山総合運動公園陸上競技場	大津市御陵町70-1	観覧場(陸上競技場)	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第3次診断」(2001年版)	Is/Iso=1.30 Ctu・SD=0.71			