

IV ガス工事申込件数及び修繕状況

1. 装置工事申込件数

(単位：件)

区 分		新 設	変 更	撤 去	合 計
21年度		1,163	984	492	2,639
22年度		1,020	861	345	2,226
23年度		935	956	312	2,203
24年度		1,170	959	273	2,402
25 年 度	4月	119	57	16	192
	5月	270	56	33	359
	6月	97	71	14	182
	7月	160	92	33	285
	8月	60	189	28	277
	9月	186	57	47	290
	10月	160	67	85	312
	11月	274	76	36	386
	12月	107	76	29	212
	1月	115	206	14	335
	2月	147	84	20	251
	3月	124	68	15	207
合 計		1,819	1,099	370	3,288

2. ガス修繕

(1) 受付処理状況

(単位:件)

月	平常勤務時					保安待機時(土、日祝日・夜間)					合 計				
	一次出動	直営処理	委託処理	マイコン	緊急出動	一次出動	直営処理	委託処理	マイコン	緊急出動	一次出動	直営処理	委託処理	マイコン	緊急出動
4月	123	46	77	16	8	42	32	10	5	6	165	78	87	21	14
5月	115	45	70	18	6	36	31	5	9	5	151	76	75	27	11
6月	92	36	56	13	3	50	31	19	4	5	142	67	75	17	8
7月	120	39	81	20	4	52	35	17	10	6	172	74	98	30	10
8月	112	42	70	10	6	41	28	13	2	4	153	70	83	12	10
9月	121	41	80	13	1	62	47	15	6	10	183	88	95	19	11
10月	161	81	80	16	5	57	40	17	8	5	218	121	97	24	10
11月	137	73	64	20	2	55	43	12	7	4	192	116	76	27	6
12月	148	69	79	23	3	87	72	15	19	6	235	141	94	42	9
1月	181	89	92	36	1	81	57	24	13	7	262	146	116	49	8
2月	160	88	72	43	3	58	36	22	16	3	218	124	94	59	6
3月	120	60	60	24	3	47	37	10	8	4	167	97	70	32	7
合 計	1,590	709	881	252	45	668	489	179	107	65	2,258	1,198	1,060	359	110
平成24年度	1,421	653	768	246	47	541	392	149	87	71	1,962	1,045	917	333	118
平成23年度	1,439	700	739	228	63	593	470	123	120	63	2,032	1,170	862	348	126
平成22年度	1,498	719	779	242	53	587	449	138	117	47	2,085	1,168	917	359	100
平成21年度	1,460	750	710	213	45	606	458	148	89	57	2,066	1,208	858	302	102

* マイコンとは、マイコンガスメーター作動に伴う出動

* 緊急出動とは、火災、ガス漏れ、ガス管の折損事故等による出動

(2) 処理結果

(単位:件)

月	ガス漏えい		出不良		不具合		爆発中毒自殺	火災	調査	官民撤去	BOX修繕	舗装関係	破損	警報器	マイコン	その他	異常なし	合計
	外管	内管	器具類	内管	器具類	内管												
4月	2	29	0	2	4	0	12	6	5	48	2	0	2	8	21	12	6	165
5月	3	30	2	0	7	1	7	2	7	39	1	0	2	2	27	9	5	151
6月	2	32	1	0	7	0	3	2	8	37	2	0	1	5	17	7	13	142
7月	5	31	2	2	0	1	8	0	4	54	5	0	1	1	30	3	10	172
8月	4	32	1	0	6	0	5	0	2	41	1	0	2	7	12	5	14	153
9月	1	40	0	0	4	0	1	0	11	53	5	0	0	8	19	10	16	183
10月	5	39	2	0	6	1	28	0	7	48	5	0	2	7	24	12	22	218
11月	5	37	1	1	3	1	32	0	10	32	4	1	0	3	27	7	14	192
12月	2	44	2	3	5	2	29	0	7	41	1	2	0	4	42	8	24	235
1月	8	54	4	3	9	0	26	0	9	49	4	1	1	0	49	7	21	262
2月	4	38	1	4	6	3	13	0	12	36	3	0	1	2	59	11	13	218
3月	4	33	0	1	2	2	14	0	6	35	1	0	2	4	32	4	11	167
小計	45	439	16	16	59	11	178	0	88	513	34	4	14	51	359	95	169	2,258
合計	500		86		304		13.5%		3.9%	22.7%	1.5%	0.2%	0.6%	2.3%	15.9%	4.2%	7.5%	100.0%
比率	22.1%		3.8%		13.5%		0.0%		1.8%	22.7%	1.5%	0.2%	0.6%	2.3%	15.9%	4.2%	7.5%	100.0%

[備考] ガス漏えい：本管、支管、供給管並びに灯内外管に係る腐食、継手ゆるみ、ガス栓、中間ガス栓類、誤操作等によるガス漏れ。
 出不良：本管、支管、供給管、内管の水たまり、メーターガス栓の閉止、中間ガス栓類不良、安全アダプター作動等による不良。
 不具合：ガス栓、中間ガス栓等のグリズ切れ、メーター・器具等の故障による不具合。
 調査：管体調査及び漏えい調査業務(漏えい無し)。
 官民撤去：家屋解体に伴う保安措置。
 破損：他工事関連等によるガス管折損漏えい。
 警報器・マイコン：警報器作動による出動、マイコンメーター作動での単純復帰等の件数。
 その他：経年管(白ガス管)による部分布設替。
 異常なし：各種調査の結果、異常がなかった場合。