

北大路新池基本設計業務の入札に係る質問に対する回答

令和7年7月1日

入札参加者各位

大津市長 佐藤 健司

標記入札に係る質問書の提出がございましたので、下記のとおり回答します。

	質問に関する 事項の記載箇所 (仕様書の頁等)	質問	回答
1	特記仕様書 (P. 8～9) 第2章 業務内容	トリプルサンプリングφ116mmに対し、土の繰返し非排水三軸試験（液状化試験）と土の繰返し非排水三軸試験（変形特性試験）の供試体径がφ100mmとされています。サンプリング試料の径が70mm程度のため、φ100mmの供試体を作製することができません。協議のうえ試験可能な供試体径で試験を実施することは可能でしょうか。	特記仕様書に明記の供試体径にて作成が困難な場合は、都度協議の上、供試体径を決定するものとします。
2	【参考資料】積算条件 明示書	以下2点についてご教示ください。 ・単価適用年月：令和7年5月Aと記載いただいておりますが、技術者単価は令和7年度版を採用と考えてよろしいでしょうか。 ・積算体系年月：令和7年3月と記載いただいておりますが、本件は設計業務等標準積算基準書令和7年度を採用されますか。	技術者単価は令和7年度の単価を採用しております。また、積算体系・歩掛の適用については「土地改良工事積算基準（調査・測量・設計）令和6年度」を採用しております。

3	金抜き設計書 P8/44	深浅測量はR7年度【ダム・貯水池深浅測量】を採用されますか。	【設計業務等標準積算基準書・設計業務等標準積算基準書（参考資料） 令和6年度版 一般財団法人 経済調査会】に記載の【ダム・貯水池深浅測量】を採用しております。
4	金抜き設計書 P26/44	X単-1号 8) 時間区分に1時間と記載いただいておりますが、この1時間とは片道運転時間または往復運転時間のいずれでしょうか。	往復運転時間で計上しております。
5	金抜き設計書 P31/44	資料整理とりまとめ、断面図等の作成、総合解析とりまとめの単価はR7年度単価を採用されますか。	上記質問2の回答のとおりです。