

維持管理状況の記録

令和2年11月

1. 測定に関する事項

項目	1号炉			2号炉		
	燃烧ガス温度 (°C)	集塵機 入口温度 (°C)	排ガスCO濃度 (ppm)	燃烧ガス温度 (°C)	集塵機 入口温度 (°C)	排ガスCO濃度 (ppm)
1日	835	174	56	859	170	62
2日	822	174	44	861	170	59
3日	833	172	29	868	170	44
4日	836	174	44	864	170	47
5日	841	172	37	857	169	85
6日	855	171	39	858	170	50
7日	838	172	47	859	169	62
8日	835	172	53	856	169	60
9日	834	173	48	861	171	42
10日	840	172	47	864	170	52
11日	848	171	41	865	169	49
12日	843	171	38	855	169	56
13日	851	172	42	830	169	47
14日	857	171	56	845	170	37
15日	849	171	55	835	169	49
16日	858	171	54	839	170	38
17日	866	171	43	859	170	41
18日	858	172	50	862	170	37
19日	851	171	48	841	170	44
20日	852	171	34	855	170	49
21日	849	172	44	852	169	46
22日	843	171	51	859	170	57
23日	848	172	45	844	170	45
24日	857	171	48	851	170	48
25日	854	172	43	855	170	46
26日	849	170	39	857	169	37
27日	853	171	44	858	169	43
28日	842	170	35	850	169	39
29日	846	171	41	850	172	37
30日	856	170	34	*	*	*
基準値	800°C以上	概ね200°C以下	100ppm以下	800°C以上	概ね200°C以下	100ppm以下

測定値は日平均値。

基準値は廃棄物処理法施行規則第四条の五第一項の規定による数値。

*は焼却炉停止中又は炉の立ち上げ・立ち下げ中。

2. 処分した廃棄物の種類及び数量(焼却量) (t)

区分	一般廃棄物	合計
1号炉	2,325.96	4,667.86
2号炉	2,341.90	

3. ばいじんを除去した日

設備名	1号炉	2号炉	備考
冷却設備(空気予熱器)			スートブローは毎日実施
排ガス処理設備(バグフィルター)			ダスト払い落としは毎日実施

4. 排ガス中のばい煙測定結果(手分析値)

[測定頻度 年2回以上]

[1号炉]							協定値
項目	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	
測定日	6月18日	8月18日	10月15日				
報告日	7月14日	10月1日	11月6日				
硫酸化物(ppm)(*1)	<1.6						85
塩化水素(ppm)	6	7	<6				200
窒素酸化物(ppm)	68	66	64				125
ばいじん(g/m3)	<0.02	<0.02	<0.02				0.05
水銀(μg/m3)(*1)	3.8						50(*2)
[2号炉]							協定値
項目	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	
測定日	6月18日	8月18日	10月15日				
報告日	7月14日	10月1日	11月6日				
硫酸化物(ppm)(*1)	<1.6						85
塩化水素(ppm)	<5	<5	17				200
窒素酸化物(ppm)	73	66	78				125
ばいじん(g/m3)	<0.02	<0.02	<0.02				0.05
水銀(μg/m3)(*1)	1.2						50(*2)

協定値は「環境保全協定書」の排出基準値 (*1)1回目

測定値は全て酸素12%換算値 測定日 7月17日

報告日 8月24日

(*2)水銀については、大気汚染防止法における水銀等に係る排出基準

5. 排ガス中のダイオキシン類測定結果(手分析値)

[測定頻度 年6回] (ng-TEQ/m3)

[1号炉]							協定値
項目	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	
測定日	6月18日	8月18日	10月15日				
報告日	7月14日	10月1日	11月6日				
ダイオキシン類	0.35	0.37	0.57				1
[2号炉]							協定値
項目	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	
測定日	6月18日	8月18日	10月15日				
報告日	7月14日	10月1日	11月6日				
ダイオキシン類	0.047	0.045	0.12				1

協定値は「環境保全協定書」の排出基準値

測定値は全て酸素12%換算値