

維持管理状況の記録

令和2年12月

1. 測定に関する事項

項目	1号炉			2号炉		
	燃烧ガス温度 (°C)	集塵機 入口温度 (°C)	排ガスCO濃度 (ppm)	燃烧ガス温度 (°C)	集塵機 入口温度 (°C)	排ガスCO濃度 (ppm)
1日	846	171	48	*	*	*
2日	845	170	58	*	*	*
3日	855	171	59	*	*	*
4日	849	170	55	*	*	*
5日	845	171	53	*	*	*
6日	854	171	41	857	170	47
7日	851	171	42	848	170	41
8日	852	171	39	863	170	39
9日	846	171	42	857	169	50
10日	870	171	41	856	170	49
11日	867	171	46	853	171	29
12日	869	171	45	860	170	39
13日	857	170	41	851	170	40
14日	862	171	40	847	170	33
15日	857	171	54	835	171	41
16日	854	171	46	832	170	43
17日	852	171	46	835	171	53
18日	840	171	42	843	170	47
19日	847	171	46	846	170	48
20日	846	170	64	845	170	59
21日	844	171	43	848	170	52
22日	846	170	39	852	170	37
23日	855	170	38	859	170	34
24日	855	170	39	856	170	48
25日	853	170	36	855	170	36
26日	855	170	37	861	170	40
27日	853	170	54	855	170	39
28日	863	170	42	858	170	35
29日	856	169	43	859	170	36
30日	857	170	44	862	170	58
31日	855	170	41	862	170	61
基準値	800°C以上	概ね200°C以下	100ppm以下	800°C以上	概ね200°C以下	100ppm以下

測定値は日平均値。

基準値は廃棄物処理法施行規則第四条の五第一項の規定による数値。

\*は焼却炉停止中又は炉の立ち上げ・立ち下げ中。

2. 処分した廃棄物の種類及び数量(焼却量) (t)

区分	一般廃棄物	合計
1号炉	2,383.79	4,482.73
2号炉	2,098.94	

3. ばいじんを除去した日

設備名	1号炉	2号炉	備考
冷却設備(空気予熱器)			スートブローは毎日実施
排ガス処理設備(バグフィルター)			ダスト払い落としては毎日実施

4. 排ガス中のばい煙測定結果(手分析値)

[1号炉] [測定頻度 年2回以上]

項目	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	協定値
測定日	6月18日	8月18日	10月15日	11月26日			
報告日	7月14日	10月1日	11月6日	12月25日			
硫酸酸化物(ppm)(*1)	<1.6						85
塩化水素(ppm)	6	7	<6	10			200
窒素酸化物(ppm)	68	66	64	66			125
ばいじん(g/m3)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			0.05
水銀(μg/m3)(*1)	3.8						50(*2)

項目	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	協定値
測定日	6月18日	8月18日	10月15日	11月26日			
報告日	7月14日	10月1日	11月6日	12月25日			
硫酸酸化物(ppm)(*1)	<1.6						85
塩化水素(ppm)	<5	<5	17	13			200
窒素酸化物(ppm)	73	66	78	75			125
ばいじん(g/m3)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			0.05
水銀(μg/m3)(*1)	1.2						50(*2)

協定値は「環境保全協定書」の排出基準値 (\*1)1回目

測定値は全て酸素12%換算値 測定日 7月17日

報告日 8月24日

(\*2)水銀については、大気汚染防止法における水銀等に係る排出基準

5. 排ガス中のダイオキシン類測定結果(手分析値)

[1号炉] [測定頻度 年6回] (ng-TEQ/m3)

項目	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	協定値
測定日	6月18日	8月18日	10月15日	11月26日			
報告日	7月14日	10月1日	11月6日	12月25日			
ダイオキシン類	0.35	0.37	0.57	0.43			1

項目	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	協定値
測定日	6月18日	8月18日	10月15日	11月26日			
報告日	7月14日	10月1日	11月6日	12月25日			
ダイオキシン類	0.047	0.045	0.12	0.23			1

協定値は「環境保全協定書」の排出基準値

測定値は全て酸素12%換算値