

維持管理状況の記録

令和3年1月

1. 測定に関する事項

項目	1号炉			2号炉		
	燃烧ガス温度 (°C)	集塵機 入口温度 (°C)	排ガスCO濃度 (ppm)	燃烧ガス温度 (°C)	集塵機 入口温度 (°C)	排ガスCO濃度 (ppm)
1日	841	170	44	859	170	59
2日	841	170	59	852	170	57
3日	839	170	46	845	169	55
4日	853	171	34	865	170	51
5日	863	171	28	857	170	46
6日	854	171	32	862	170	46
7日	856	171	23	866	170	43
8日	852	172	34	866	170	34
9日	851	172	42	869	170	43
10日	844	171	39	866	170	49
11日	858	172	31	865	170	37
12日	847	170	34	848	170	36
13日	846	170	35	841	170	28
14日	844	171	40	848	170	33
15日	843	171	46	844	170	32
16日	847	172	37	849	170	43
17日	841	172	39	834	170	30
18日	*	*	*	834	170	46
19日	*	*	*	822	170	51
20日	*	*	*	845	169	60
21日	*	*	*	847	170	54
22日	*	*	*	843	169	40
23日	830	171	46	854	169	68
24日	826	175	43	864	170	59
25日	830	173	31	864	170	59
26日	846	172	35	869	169	54
27日	836	172	29	862	170	62
28日	844	172	24	863	170	57
29日	831	172	25	851	170	70
30日	851	176	19	839	170	59
31日	834	174	33	846	170	68
基準値	800°C以上	概ね200°C以下	100ppm以下	800°C以上	概ね200°C以下	100ppm以下

測定値は日平均値。

基準値は廃棄物処理法施行規則第四条の五第一項の規定による数値。

*は焼却炉停止中又は炉の立ち上げ・立ち下げ中。

2. 処分した廃棄物の種類及び数量(焼却量) (t)

区分	一般廃棄物	合計
1号炉	2,123.19	4,654.63
2号炉	2,531.44	

3. ばいじんを除去した日

設備名	1号炉	2号炉	備考
冷却設備(空気予熱器)			スートブローは毎日実施
排ガス処理設備(バグフィルター)			ダスト払い落としは毎日実施

4. 排ガス中のばい煙測定結果(手分析値)

[1号炉] [測定頻度 年2回以上]

項目	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	協定値
測定日	6月18日	8月18日	10月15日	11月26日			
報告日	7月14日	10月1日	11月6日	12月25日			
硫酸化物(ppm)(*1)	<1.6			<1.5			85
塩化水素(ppm)	6	7	<6	10			200
窒素酸化物(ppm)	68	66	64	66			125
ばいじん(g/m3)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			0.05
水銀(μg/m3)(*1)	3.8			2.8			50(*2)

項目	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	協定値
測定日	6月18日	8月18日	10月15日	11月26日			
報告日	7月14日	10月1日	11月6日	12月25日			
硫酸化物(ppm)(*1)	<1.6			<1.5			85
塩化水素(ppm)	<5	<5	17	13			200
窒素酸化物(ppm)	73	66	78	75			125
ばいじん(g/m3)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			0.05
水銀(μg/m3)(*1)	1.2			5.3			50(*2)

協定値は「環境保全協定書」の排出基準値 (*1)1回目

測定値は全て酸素12%換算値 測定日 7月17日

報告日 8月24日

(*1)2回目

測定日 12月11日

報告日 1月18日

(*2)水銀については、大気汚染防止法における水銀等に係る排出基準

5. 排ガス中のダイオキシン類測定結果(手分析値)

[1号炉] [測定頻度 年6回] (ng-TEQ/m3)

項目	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	協定値
測定日	6月18日	8月18日	10月15日	11月26日			
報告日	7月14日	10月1日	11月6日	12月25日			
ダイオキシン類	0.35	0.37	0.57	0.43			1

項目	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	協定値
測定日	6月18日	8月18日	10月15日	11月26日			
報告日	7月14日	10月1日	11月6日	12月25日			
ダイオキシン類	0.047	0.045	0.12	0.23			1

協定値は「環境保全協定書」の排出基準値

測定値は全て酸素12%換算値