

維持管理状況の記録（令和4年11月）

| 測定に関する事項 ※1   |        |          |          |        |          |          | 処分した廃棄物に関する事項                    |                                  |                                      |
|---------------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 項目            | 1号炉    |          |          | 2号炉    |          |          | 廃棄物の種類                           | 一般廃棄物                            |                                      |
|               | 燃烧ガス温度 | 集じん器入口温度 | 排ガスCO濃度  | 燃烧ガス温度 | 集じん器入口温度 | 排ガスCO濃度  | 1号炉焼却量（t）                        | 2,394.76                         |                                      |
|               |        |          |          |        |          |          | 2号炉焼却量（t）                        | 2,377.66                         |                                      |
|               |        |          |          |        |          |          | 焼却量 合計（t）                        | 4,772.42                         |                                      |
| 日付            | (℃)    | (℃)      | (ppm)    | (℃)    | (℃)      | (ppm)    | 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去に関する事項 |                                  |                                      |
| 1             | 984    | 160      | 4        | 985    | 159      | 4        | 冷却設備（ボイラ）                        |                                  |                                      |
| 2             | 988    | 159      | 4        | 977    | 158      | 4        |                                  |                                  |                                      |
| 3             | 980    | 160      | 4        | 970    | 159      | 4        |                                  |                                  |                                      |
| 4             | 984    | 160      | 5        | 973    | 159      | 5        | 1号炉                              | ボイラに付着したばいじんの除去（スートブロワ）は、稼働中毎日実施 |                                      |
| 5             | 980    | 160      | 5        | 971    | 159      | 4        |                                  |                                  |                                      |
| 6             | 977    | 160      | 5        | 973    | 159      | 4        | 2号炉                              |                                  |                                      |
| 7             | 967    | 160      | 4        | 971    | 160      | 4        |                                  |                                  |                                      |
| 8             | 979    | 159      | 5        | 978    | 159      | 5        | 排ガス処理設備（バグフィルタ）                  |                                  |                                      |
| 9             | 977    | 160      | 4        | 974    | 160      | 5        |                                  |                                  |                                      |
| 10            | 982    | 160      | 4        | 970    | 160      | 5        |                                  |                                  |                                      |
| 11            | 975    | 161      | 5        | 973    | 160      | 5        | 1号炉                              |                                  | バグフィルタに付着したばいじんの除去（ダスト払い出し）は、稼働中毎日実施 |
| 12            | 980    | 160      | 4        | 977    | 159      | 4        |                                  |                                  |                                      |
| 13            | 966    | 160      | 5        | 977    | 159      | 4        | 2号炉                              |                                  |                                      |
| 14            | 968    | 160      | 5        | 963    | 160      | 5        |                                  |                                  |                                      |
| 15            | 973    | 160      | 4        | 980    | 160      | 4        |                                  |                                  |                                      |
| 16            | 964    | 160      | 4        | 967    | 160      | 5        |                                  |                                  |                                      |
| 17            | 971    | 160      | 5        | 980    | 159      | 5        |                                  |                                  |                                      |
| 18            | 963    | 161      | 5        | 969    | 160      | 5        |                                  |                                  |                                      |
| 19            | 968    | 160      | 5        | 980    | 159      | 5        |                                  |                                  |                                      |
| 20            | 957    | 161      | 4        | 974    | 160      | 5        |                                  |                                  |                                      |
| 21            | 970    | 160      | 5        | 976    | 160      | 4        |                                  |                                  |                                      |
| 22            | 973    | 160      | 5        | 970    | 160      | 5        |                                  |                                  |                                      |
| 23            | 968    | 159      | 4        | 975    | 159      | 5        |                                  |                                  |                                      |
| 24            | 971    | 159      | 4        | 981    | 159      | 5        |                                  |                                  |                                      |
| 25            | 971    | 160      | 4        | 982    | 159      | 5        |                                  |                                  |                                      |
| 26            | 967    | 159      | 4        | 979    | 158      | 4        |                                  |                                  |                                      |
| 27            | 971    | 160      | 4        | 987    | 159      | 4        |                                  |                                  |                                      |
| 28            | 973    | 160      | 4        | 981    | 160      | 5        |                                  |                                  |                                      |
| 29            | 970    | 161      | 4        | 975    | 160      | 5        |                                  |                                  |                                      |
| 30            | 971    | 160      | 5        | 987    | 160      | 5        |                                  |                                  |                                      |
| <b>基準値 ※2</b> | 850℃以上 | 概ね200℃以下 | 30 ppm以下 | 850℃以上 | 概ね200℃以下 | 30 ppm以下 |                                  |                                  |                                      |

備考： ※1 測定値は日平均値を示す。

※2 基準値は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の三の規定による数値を示す。