大津市環境美化センター

| 人津市環境美化センダー 維持管理状況の記録(令和5年10月) | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| | | | | | | | | | | |
| 測定に関する事項 ※1 | | | | | | | 処分した廃棄物に関する事項 | | | |
| 項目 | | 1号炉 | 1号炉 | | 2号炉 | | | の種類 | 一般廃棄物 | |
| | 燃焼ガス | 焼 じ ガ | ガスC | 燃焼ガス温度 | 集じん器入口温度 | 排ガスCO濃度 | 1号炉焼却量(t) | | 2,446.82 | |
| | | | | | | | 2号炉焼却量(t) | | 1,388.01 | |
| | 遍 度 | | 濃 | | | | 焼却量 | 合計(t) | 3,834.83 | |
| | (%) | (%) | () | (%) | (%) | () | | | | |
| 日付 | (°C) | (°C) | (ppm) | (℃) | (°C) | (ppm) | したはいしんの除去に関する事項 | | | |
| 2 | 915 937 | 160 162 | 4 3 | ☆ ※3 | <u></u> | ☆ | 冷却設備(ボイラ) | | | |
| 3 | 943 | 161 | 3 | ☆ | ☆ | ☆ | | | | |
| 4 | 953 | 161 | 4 | ☆ | ☆ | ☆ | 1号炉 | ボイラに付着したばいじん | | |
| 5 | 960 | 161 | 4 | ☆ | ☆ | ☆ | . 5" | | | |
| 6 | 949 | 162 | 4 | ☆ | ☆ | ☆ | | ┪の除去(<i>人</i>) 稼働中毎日 | ートブロワ)は、 _{実施} | |
| 7 | 962 | 162 | 5 | ☆ | ☆ | ☆ | 2号炉 | | 天心 | |
| 8 | 959 | 161 | 5 | ☆ | ☆ | ☆ | | | | |
| 9 | 965 | 160 | 5 | ☆ | ☆ | ☆ | はガフ カハ | | | |
| 10 | 971 | 160 | 4 | ☆ | ☆ | ☆ | けんしん処 | 上記哨(ハンフィルグ) | | |
| 11 | 975 | 161 | 4 | ☆ | ☆ | ☆ | | | | |
| 12 | 971 | 160 | 4 | ☆ | ☆ | ☆ | 1号炉 | バグフィルタに付着した | | |
| 13 | 977 | 160 | 5 | ☆ | ☆ | ☆ | | | 除去(ダスト | |
| 14 | 969 | 161 | 4 | ☆ | ☆ | ☆ | 0.5.5 | 払い出し) (毎日実施 | は、核側甲 | |
| 15 | 965 | 161 | 4 | 924 | 160 | 5 | 2号炉 | | | |
| 16 | 967 | 162 | 4 | 947 | 161 | 4 | | | | |
| 17 | 986 | 162 | 4 | 966 | 161 | 4 | ł | | | |
| 18 19 | 990 980 | 162 162 | 4 | 976 981 | 161 161 | 4 | Ī | | | |
| 20 | 960 | 162 | 4 | 981 | 161 | 5 | 1 | | | |
| 21 | 981 | 161 | 5 | 999 | 161 | 5 | 2号炉 : | 立下げ開始(9 | 9月19日(火) | |
| 22 | 968 | 162 | 4 | 1003 | 161 | 4 | <i></i> | 立下げ無知 3 立上げ完了 1 | | |
| 23 | 965 | 162 | 4 | 996 | 162 | 5 | 1 | | 0.3110 (1) | |
| 24 | 976 | 161 | 4 | 991 | 162 | 6 | 1 | | | |
| 25 | 973 | 161 | 5 | 992 | 161 | 5 | 1 | | | |
| 26 | 970 | 161 | 5 | 1004 | 161 | 5 | 1 | | | |
| 27 | 977 | 161 | 4 | 969 | 162 | 6 | 1 | | | |
| 28 | 975 | 161 | 5 | 985 | 161 | 5 |] | | | |
| 29 | 972 | 161 | 5 | 991 | 162 | 5 | | | | |
| 30 | 969 | 161 | 4 | 999 | 162 | 5 | | | | |
| 31 | 977 | 161 | 4 | 998 | 162 | 6 | | | | |
| 基準値 ※2 | 850℃ 以上 | 概ね 200℃ 以下 | 90 mqq 不以 | 850℃ 以上 | 概ね 200℃ 以下 | 30 maa 水下 | | | | |

備考: ※1 測定値は日平均値を示す。

※2 基準値は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の三の規定による数値を示す。

※3 ☆は焼却炉停止中、又は炉の立上げ・立下げ中を示す。