

維持管理状況の記録（令和6年10月）									
測定に関する事項 ※1							処分した廃棄物に関する事項		
項 目 日 付	1号炉			2号炉			廃棄物の種類		一般廃棄物
	燃 焼 ガ ス 温 度	集 じん 器 入 口 温 度	排 ガ ス C O 濃 度	燃 焼 ガ ス 温 度	集 じん 器 入 口 温 度	排 ガ ス C O 濃 度	1号炉焼却量（t）		2,517.09
							2号炉焼却量（t）		1,614.75
							焼却量 合計（t）		4,131.84
(℃)	(℃)	(ppm)	(℃)	(℃)	(ppm)	冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去に関する事項			
1	950	161	5	☆	☆	☆	冷却設備（ボイラ）		
2	955	162	5	☆	☆	☆			
3	973	162	5	☆	☆	☆	1号炉	ボイラに付着したばいじんの除去（スートブロフ）は、稼働中毎日実施	
4	966	161	5	☆	☆	☆			
5	977	161	5	☆	☆	☆	2号炉		
6	964	161	5	☆	☆	☆			
7	986	162	5	☆	☆	☆	排ガス処理設備（バグフィルタ）		
8	996	162	5	☆	☆	☆			
9	986	161	5	☆	☆	☆	1号炉		
10	977	161	5	☆	☆	☆			
11	997	162	5	☆	☆	☆	1号炉	バグフィルタに付着したばいじんの除去（ダスト払い出し）は、稼働中毎日実施	
12	1002	162	5	☆	☆	☆			
13	1000	162	5	948	159	5	2号炉		
14	990	161	5	963	159	4			
15	996	162	5	973	160	5	2号炉：立上げ完了 10月12日（土）		
16	988	162	5	969	160	5			
17	996	161	5	979	160	6			
18	1003	161	5	977	160	6			
19	998	161	5	974	161	6			
20	998	162	4	986	161	5			
21	997	161	4	985	161	5			
22	1009	161	5	988	161	6			
23	1004	160	5	992	161	6			
24	1009	160	5	997	161	5			
25	1002	160	4	992	161	6			
26	1012	160	4	995	162	5			
27	1002	161	5	993	161	5			
28	1012	160	4	1002	161	5			
29	1009	160	4	997	162	5			
30	1007	160	5	1004	162	5			
31	1013	160	4	1011	162	5			
基準値 ※2	850℃ 以上	概ね 200℃ 以下	30 ppm 以下	850℃ 以上	概ね 200℃ 以下	30 ppm 以下			

備考： ※1 測定値は日平均値を示す。

※2 基準値は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の三の規定による数値を示す。

※3 ☆は焼却炉停止中、又は炉の立上げ・立下げ中を示す。