

維持管理状況の記録（令和7年4月）									
測定に関する事項 ※1							処分した廃棄物に関する事項		
項 目 日 付	1号炉			2号炉			廃棄物の種類		一般廃棄物
	燃 焼 ガ ス 温 度	集 じん 器 入 口 温 度	排 ガ ス C O 濃 度	燃 焼 ガ ス 温 度	集 じん 器 入 口 温 度	排 ガ ス C O 濃 度	1号炉焼却量（t）		1,323.35
							2号炉焼却量（t）		2,409.71
							焼却量 合計（t）		3,733.06
（℃）	（℃）	（ppm）	（℃）	（℃）	（ppm）	冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去に関する事項			
1	1010	162	5	985	162	5	冷却設備（ボイラ）		
2	1015	161	5	990	162	6			
3	1015	162	4	986	161	6	1号炉	ボイラに付着したばいじんの除去（スートブロフ）は、稼働中毎日実施	
4	1026	161	4	989	161	6			
5	1019	162	5	991	161	5	2号炉		
6	1021	162	4	984	161	5			
7	1022	163	4	984	161	5			
8	1024	162	5	983	161	5			
9	1010	162	5	968	161	6	排ガス処理設備（バグフィルタ）		
10	1003	161	4	971	161	5			
11	1016	161	4	970	162	5	1号炉	バグフィルタに付着したばいじんの除去（ダスト払い出し）は、稼働中毎日実施	
12	1025	162	5	986	161	5			
13	1009	162	5	959	162	6	2号炉		
14	1014	162	4	970	162	5			
15	998	162	5	985	162	6			
16	1008	162	4	974	162	6			
17	1017	161	5	970	162	6	1号炉 ： 立下げ開始 4月18日（金）		
18	☆	☆	☆	980	162	6			
19	☆	☆	☆	978	162	6			
20	☆	☆	☆	975	161	5			
21	☆	☆	☆	980	162	6			
22	☆	☆	☆	975	162	5			
23	☆	☆	☆	984	162	5			
24	☆	☆	☆	971	161	6			
25	☆	☆	☆	965	162	6			
26	☆	☆	☆	979	162	6			
27	☆	☆	☆	976	161	5			
28	☆	☆	☆	967	162	5			
29	☆	☆	☆	978	162	5			
30	☆	☆	☆	983	162	5			
基準値 ※2	850℃ 以上	概ね 200℃ 以下	30 ppm 以下	850℃ 以上	概ね 200℃ 以下	30 ppm 以下			

備考： ※1 測定値は日平均値を示す。

※2 基準値は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の三の規定による数値を示す。

※3 ☆は焼却炉停止中、又は炉の立上げ・立下げ中を示す。