

維持管理状況の記録（令和7年5月）												
測定に関する事項 ※1							処分した廃棄物に関する事項					
項 目 日 付	1号炉			2号炉			廃棄物の種類		一般廃棄物			
	燃 焼 ガ ス 温 度	集 じん 器 入 口 温 度	排 ガ ス C O 濃 度	燃 焼 ガ ス 温 度	集 じん 器 入 口 温 度	排 ガ ス C O 濃 度	1号炉焼却量（t）		0.00			
							2号炉焼却量（t）		2,615.55			
							焼却量 合計（t）		2,615.55			
(℃)	(℃)	(ppm)	(℃)	(℃)	(ppm)	冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去に関する事項						
1	☆	☆	☆	983	162	5	冷却設備（ボイラ）					
2	☆	☆	☆	970	162	6						
3	☆	☆	☆	970	161	6	1号炉	ボイラに付着したばいじんの除去（スートブロフ）は、稼働中毎日実施				
4	☆	☆	☆	975	161	6						
5	☆	☆	☆	983	162	6	2号炉					
6	☆	☆	☆	986	162	6						
7	☆	☆	☆	985	162	6	排ガス処理設備（バグフィルタ）					
8	☆	☆	☆	971	162	6						
9	☆	☆	☆	980	161	6	1号炉 点検・修理のため（4/19～6/1） 停炉中					
10	☆	☆	☆	981	161	6						
11	☆	☆	☆	982	162	6	1号炉	バグフィルタに付着したばいじんの除去（ダスト払い出し）は、稼働中毎日実施				
12	☆	☆	☆	980	162	6						
13	☆	☆	☆	989	162	6	2号炉					
14	☆	☆	☆	993	161	6						
15	☆	☆	☆	1002	162	6						
16	☆	☆	☆	1015	163	6						
17	☆	☆	☆	1009	163	6						
18	☆	☆	☆	999	161	6						
19	☆	☆	☆	1008	162	5						
20	☆	☆	☆	1012	162	6						
21	☆	☆	☆	1012	162	6						
22	☆	☆	☆	1016	162	5						
23	☆	☆	☆	1006	163	6						
24	☆	☆	☆	1010	162	6						
25	☆	☆	☆	1016	162	6						
26	☆	☆	☆	991	162	6						
27	☆	☆	☆	987	162	6						
28	☆	☆	☆	977	161	6						
29	☆	☆	☆	1000	162	6						
30	☆	☆	☆	1001	161	6						
31	☆	☆	☆	1008	162	6						
基準値 ※2	850℃ 以上	概ね 200℃ 以下	30 ppm 以下	850℃ 以上	概ね 200℃ 以下	30 ppm 以下						

備考： ※1 測定値は日平均値を示す。

※2 基準値は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の三の規定による数値を示す。

※3 ☆は焼却炉停止中、又は炉の立上げ・立下げ中を示す。