

維持管理状況の記録（令和7年6月）									
測定に関する事項 ※1							処分した廃棄物に関する事項		
項 目	1号炉			2号炉			廃棄物の種類		一般廃棄物
	燃 焼 ガ ス 温 度	集 じん 器 入 口 温 度	排 ガ ス C O 濃 度	燃 焼 ガ ス 温 度	集 じん 器 入 口 温 度	排 ガ ス C O 濃 度	1号炉焼却量（t）		2,393.15
							2号炉焼却量（t）		1,101.96
							焼却量 合計（t）		3,495.11
日 付	（℃）	（℃）	（ppm）	（℃）	（℃）	（ppm）	冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去に関する事項		
1	☆	☆	☆	1005	162	5	冷却設備（ボイラ）		
2	☆	☆	☆	1020	162	5			
3	904	160	6	1021	161	5	1号炉	ボイラに付着したばいじんの除去（スートブロフ）は、稼働中毎日実施	
4	914	159	6	998	162	5			
5	927	158	4	952	162	4	2号炉		
6	929	160	5	976	161	5			
7	936	159	5	988	161	6	排ガス処理設備（バグフィルタ）		
8	933	160	5	1000	162	6			
9	928	160	6	998	162	6	1号炉		
10	931	160	5	1016	161	5			
11	913	161	6	1022	161	6	2号炉	バグフィルタに付着したばいじんの除去（ダスト払い出し）は、稼働中毎日実施	
12	914	161	6	1017	161	6			
13	917	160	5	☆	☆	☆			
14	924	160	6	☆	☆	☆			
15	906	160	6	☆	☆	☆	1号炉 ： 立上げ完了 6月2日（月） 2号炉 ： 立下げ開始 6月13日（金） 立上げ完了 6月30日（月）		
16	927	161	5	☆	☆	☆			
17	919	161	5	☆	☆	☆			
18	929	161	5	☆	☆	☆			
19	932	161	5	☆	☆	☆			
20	923	161	6	☆	☆	☆			
21	911	161	6	☆	☆	☆			
22	908	161	5	☆	☆	☆			
23	915	161	5	☆	☆	☆			
24	929	161	6	☆	☆	☆			
25	933	161	5	☆	☆	☆			
26	920	161	6	☆	☆	☆			
27	928	162	5	☆	☆	☆			
28	921	161	5	☆	☆	☆			
29	915	161	6	☆	☆	☆			
30	925	161	5	☆	☆	☆			
基準値 ※2	850℃以上	概ね200℃以下	30ppm以下	850℃以上	概ね200℃以下	30ppm以下			

備考： ※1 測定値は日平均値を示す。

※2 基準値は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の三の規定による数値を示す。

※3 ☆は焼却炉停止中、又は炉の立上げ・立下げ中を示す。