

維持管理状況の記録（令和7年9月）

測定に関する事項 ※1							処分した廃棄物に関する事項			
項 目	1号炉			2号炉			廃棄物の種類			
	燃焼ガス温度	集じん器入口温度	排ガスCO濃度	燃焼ガス温度	集じん器入口温度	排ガスCO濃度	一般廃棄物			
							1号炉焼却量（t）			
							2号炉焼却量（t）			
							焼却量 合計（t）			
日 付	（℃）	（℃）	（ppm）	（℃）	（℃）	（ppm）	冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去に関する事項			
1	929	162	4	929	161	4	冷却設備（ボイラ）			
2	936	163	5	936	161	5				
3	☆	☆	☆	930	163	6	1号炉	ボイラに付着したばいじんの除去（スートブロフ）は、稼働中毎日実施		
4	☆	☆	☆	918	161	6				
5	☆	☆	☆	924	161	6				
6	☆	☆	☆	922	161	6				
7	☆	☆	☆	925	162	6				
8	☆	☆	☆	927	161	5				
9	☆	☆	☆	938	161	6	2号炉	バグフィルタに付着したばいじんの除去（ダスト払い出し）は、稼働中毎日実施		
10	☆	☆	☆	936	161	5				
11	☆	☆	☆	927	161	6	1号炉		バグフィルタに付着したばいじんの除去（ダスト払い出し）は、稼働中毎日実施	
12	☆	☆	☆	931	161	6				
13	☆	☆	☆	927	161	6	2号炉			バグフィルタに付着したばいじんの除去（ダスト払い出し）は、稼働中毎日実施
14	☆	☆	☆	925	161	6				
15	☆	☆	☆	☆	☆	☆	1号炉	立下げ開始 9月3日（水） 立上げ完了 9月26日（金）		
16	☆	☆	☆	☆	☆	☆				
17	☆	☆	☆	☆	☆	☆				
18	☆	☆	☆	☆	☆	☆				
19	☆	☆	☆	☆	☆	☆				
20	☆	☆	☆	☆	☆	☆				
21	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2号炉	立下げ開始 9月15日（月）		
22	☆	☆	☆	☆	☆	☆				
23	☆	☆	☆	☆	☆	☆				
24	☆	☆	☆	☆	☆	☆				
25	☆	☆	☆	☆	☆	☆				
26	☆	☆	☆	☆	☆	☆				
27	902	161	6	☆	☆	☆				
28	900	161	5	☆	☆	☆				
29	900	161	5	☆	☆	☆				
30	903	161	5	☆	☆	☆				
基準値 ※2	850℃以上	概ね200℃以下	30ppm以下	850℃以上	概ね200℃以下	30ppm以下				

備考： ※1 測定値は日平均値を示す。

※2 基準値は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の三の規定による数値を示す。

※3 ☆は焼却炉停止中、又は炉の立上げ・立下げ中を示す。