

維持管理状況の記録（令和8年1月）

| 測定に関する事項 ※1 | | | | | | | 処分した廃棄物に関する事項 | |
|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|---------------|----------|
| 項目 | 1号炉 | | | 2号炉 | | | 廃棄物の種類 | 一般廃棄物 |
| | 燃焼ガス温度 | 集じん器入口温度 | 排ガスCO濃度 | 燃焼ガス温度 | 集じん器入口温度 | 排ガスCO濃度 | 1号炉焼却量 (t) | 1,845.06 |
| 日付 | (°C) | (°C) | (ppm) | (°C) | (°C) | (ppm) | 2号炉焼却量 (t) | 1,334.51 |
| 1 | ☆ | ☆ | ☆ | 927 | 161 | 6 | 焼却量 合計 (t) | 3,179.57 |
| 2 | ☆ | ☆ | ☆ | 917 | 162 | 6 | | |
| 3 | ☆ | ☆ | ☆ | 908 | 162 | 6 | | |
| 4 | ☆ | ☆ | ☆ | 915 | 161 | 5 | | |
| 5 | ☆ | ☆ | ☆ | 922 | 161 | 6 | | |
| 6 | ☆ | ☆ | ☆ | 907 | 161 | 6 | | |
| 7 | ☆ | ☆ | ☆ | 905 | 161 | 6 | | |
| 8 | ☆ | ☆ | ☆ | 908 | 161 | 6 | | |
| 9 | ☆ | ☆ | ☆ | 912 | 161 | 6 | | |
| 10 | 913 | 157 | 5 | 929 | 162 | 6 | | |
| 11 | 905 | 157 | 5 | 928 | 162 | 6 | | |
| 12 | 904 | 158 | 5 | 936 | 161 | 6 | | |
| 13 | 901 | 158 | 5 | 918 | 161 | 6 | | |
| 14 | 908 | 158 | 5 | 918 | 161 | 6 | | |
| 15 | 912 | 159 | 5 | 929 | 162 | 6 | | |
| 16 | 915 | 159 | 5 | 935 | 162 | 6 | | |
| 17 | 918 | 159 | 5 | ☆ | ☆ | ☆ | | |
| 18 | 913 | 161 | 5 | ☆ | ☆ | ☆ | | |
| 19 | 920 | 161 | 5 | ☆ | ☆ | ☆ | | |
| 20 | 916 | 161 | 5 | ☆ | ☆ | ☆ | | |
| 21 | 919 | 161 | 6 | ☆ | ☆ | ☆ | | |
| 22 | 912 | 161 | 5 | ☆ | ☆ | ☆ | | |
| 23 | 907 | 161 | 6 | ☆ | ☆ | ☆ | | |
| 24 | 908 | 161 | 6 | ☆ | ☆ | ☆ | | |
| 25 | 916 | 161 | 6 | ☆ | ☆ | ☆ | | |
| 26 | 922 | 161 | 6 | ☆ | ☆ | ☆ | | |
| 27 | 920 | 161 | 5 | ☆ | ☆ | ☆ | | |
| 28 | 928 | 161 | 5 | ☆ | ☆ | ☆ | | |
| 29 | 918 | 161 | 5 | ☆ | ☆ | ☆ | | |
| 30 | 913 | 162 | 6 | ☆ | ☆ | ☆ | | |
| 31 | 922 | 161 | 7 | ☆ | ☆ | ☆ | | |
| 基準値 ※2 | 850°C 以上 | 概ね 200°C 以下 | 30 ppm 以下 | 850°C 以上 | 概ね 200°C 以下 | 30 ppm 以下 | | |

備考： ※1 測定値は日平均値を示す。

※2 基準値は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の三の規定による数値を示す。

※3 ☆は焼却炉停止中、又は炉の立上げ・立下げ中を示す。