

〔令和5年度〕

1. 排ガス中のばい煙測定結果（第三者機関による測定）

大津市環境美化センター

[1号炉]

項目	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	協定値 ※1
測定日	R5.5.1	R5.7.4	R5.9.1	R5.11.1	R5.12.1	R6.3.1	—
結果の得られた日	R5.5.22	R5.7.26	R5.9.14	R5.11.20	R5.12.22	R6.3.21	—
硫黄酸化物 [ppm]	3	2	<2	2	<2	<2	30以下
塩化水素 [ppm]	<3	<3	<3	<4	<3	<3	50以下
窒素酸化物 [ppm]	27	24	28	29	31	33	50以下
ばいじん [g/m ³ N]	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01以下
全水銀 [μg/m ³ N]	8		2		<2	<2	30以下

[2号炉]

項目	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	協定値 ※1
測定日	R5.5.1	R5.7.4	R5.9.1	R5.11.1	R5.12.1	R6.3.1	—
結果の得られた日	R5.5.22	R5.7.26	R5.9.14	R5.11.20	R5.12.22	R6.3.21	—
硫黄酸化物 [ppm]	<2	<2	<2	3	<2	<2	30以下
塩化水素 [ppm]	<3	<4	4	<4	<4	<3	50以下
窒素酸化物 [ppm]	24	34	31	21	31	37	50以下
ばいじん [g/m ³ N]	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01以下
全水銀 [μg/m ³ N]	<2		<2		<2	<2	30以下

備考：測定値は全て酸素濃度12%換算値を示す。

※1 協定値は「環境保全協定書」の排出基準値を示す。

2. 排ガス中のダイオキシン類測定結果（第三者機関による測定）

[1号炉]

項目	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	協定値 ※1
測定日	R5.5.1	R5.7.4	R5.9.1	R5.11.1	R5.12.1	R6.3.1	—
結果の得られた日	R5.5.26	R5.7.31	R5.9.25	R5.11.24	R5.12.25	R6.3.21	—
ダイオキシン類 [ng-TEQ/m ³ N]	0.00012	0.000099	0.0012	0.000016	0.0000017	0.0024	0.05以下

[2号炉]

項目	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	協定値 ※1
測定日	R5.5.1	R5.7.4	R5.9.1	R5.11.1	R5.12.1	R6.3.1	—
結果の得られた日	R5.5.26	R5.7.31	R5.9.25	R5.11.24	R5.12.25	R6.3.21	—
ダイオキシン類 [ng-TEQ/m ³ N]	0.00000081	0.00000046	0.0046	0.000029	0.000049	0.00050	0.05以下

備考：測定値は全て酸素濃度12%換算値を示す。

※1 協定値は「環境保全協定書」の排出基準値を示す。

3. 焼却灰（主灰）、集じん灰中のダイオキシン類測定結果（第三者機関による測定）

項目	1回目	2回目	3回目	4回目	基準値 ※2	
測定日	R5.5.1	R5.9.1	R5.12.1	R6.3.1	—	
結果の得られた日	R5.5.26	R5.9.25	R5.12.25	R6.3.21	—	
ダイオキシン類 [ng-TEQ/g]	焼却灰（主灰）				3以下	
	1号炉	0.00046	0.000052	0.00015		0.00028
	2号炉	0.000045	0.00011	0.00032		0.000033
	集じん灰	0.20	0.16	0.11	0.13	

備考：※2 基準値は「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づく処理基準値を示す。