

維持管理状況の記録

令和3年2月

1. 測定に関する事項

項目	1号炉			2号炉		
	燃焼ガス温度 (°C)	集塵機 入口温度 (°C)	排ガスCO濃度 (ppm)	燃焼ガス温度 (°C)	集塵機 入口温度 (°C)	排ガスCO濃度 (ppm)
1日	837	172	18	*	*	*
2日	836	171	23	*	*	*
3日	831	170	30	*	*	*
4日	*	*	*	*	*	*
5日	*	*	*	*	*	*
6日	827	173	39	*	*	*
7日	819	176	32	858	169	60
8日	828	173	29	867	170	57
9日	827	172	42	863	170	45
10日	818	171	54	864	170	54
11日	829	172	46	867	170	51
12日	826	172	44	862	171	49
13日	829	171	38	860	170	47
14日	832	171	49	863	170	68
15日	834	171	49	864	170	55
16日	824	171	46	862	170	51
17日	812	171	55	847	169	57
18日	823	171	39	854	170	45
19日	836	170	50	862	170	57
20日	824	171	43	857	170	44
21日	821	172	51	863	170	56
22日	827	171	54	852	170	53
23日	830	171	38	*	*	*
24日	824	171	54	*	*	*
25日	815	171	51	*	*	*
26日	822	170	54	*	*	*
27日	831	170	54	*	*	*
28日	832	170	59	*	*	*
基準値	800°C以上	概ね200°C以下	100ppm以下	800°C以上	概ね200°C以下	100ppm以下

測定値は日平均値。

基準値は廃棄物処理法施行規則第四条の五第一項の規定による数値。

*は焼却炉停止中又は炉の立ち上げ・立ち下げ中。

2. 処分した廃棄物の種類及び数量(焼却量) (t)

区分	一般廃棄物	合計
1号炉	2,119.73	3,409.29
2号炉	1,289.56	

3. ばいじんを除去した日

設備名	1号炉	2号炉	備考
冷却設備(空気予熱器)			スートブローは毎日実施
排ガス処理設備(バグフィルター)			ダスト払い落としは毎日実施

4. 排ガス中のばい煙測定結果(手分析値)

[1号炉]

[測定頻度 年2回以上]

項目	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	協定値
測定日	6月18日	8月18日	10月15日	11月26日	1月13日		
報告日	7月14日	10月1日	11月6日	12月25日	2月16日		
硫黄酸化物(ppm)(*1)	<1.6			<1.5			85
塩化水素(ppm)	6	7	<6	10	8		200
窒素酸化物(ppm)	68	66	64	66	55		125
ばいじん(g/m3)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		0.05
水銀(μg/m3)(*1)	3.8			2.8			50(*2)

[2号炉]

項目	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	協定値
測定日	6月18日	8月18日	10月15日	11月26日	1月13日		
報告日	7月14日	10月1日	11月6日	12月25日	2月16日		
硫黄酸化物(ppm)(*1)	<1.6			<1.5			85
塩化水素(ppm)	<5	<5	17	13	14		200
窒素酸化物(ppm)	73	66	78	75	60		125
ばいじん(g/m3)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		0.05
水銀(μg/m3)(*1)	1.2			5.3			50(*2)

協定値は「環境保全協定書」の排出基準値

測定値は全て酸素12%換算値

測定日 7月17日

報告日 8月24日

(*1)2回目

測定日 12月11日

報告日 1月18日

(*2)水銀については、大気汚染防止法における水銀等に係る排出基準

5. 排ガス中のダイオキシン類測定結果(手分析値)

[1号炉]

[測定頻度 年6回]

(ng-TEQ/m3)

項目	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	協定値
測定日	6月18日	8月18日	10月15日	11月26日	1月13日		
報告日	7月14日	10月1日	11月6日	12月25日	2月16日		
ダイオキシン類	0.35	0.37	0.57	0.43	0.29		1

[2号炉]

項目	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	協定値
測定日	6月18日	8月18日	10月15日	11月26日	1月13日		
報告日	7月14日	10月1日	11月6日	12月25日	2月16日		
ダイオキシン類	0.047	0.045	0.12	0.23	0.073		1

協定値は「環境保全協定書」の排出基準値

測定値は全て酸素12%換算値