

維持管理状況の記録

令和3年3月

1. 測定に関する事項

項目	1号炉			2号炉		
	燃烧ガス温度 (°C)	集塵機 入口温度 (°C)	排ガスCO濃度 (ppm)	燃烧ガス温度 (°C)	集塵機 入口温度 (°C)	排ガスCO濃度 (ppm)
1日	801	170	61	*	*	*
2日	*	*	*	829	170	90
3日	*	*	*	833	170	50
4日	854	170	64	832	172	52
5日	844	171	52	841	170	47
6日	839	170	51	840	171	47
7日	843	170	46	843	170	52
8日	833	171	59	840	172	40
9日	830	170	46	836	172	38
10日	834	170	41	835	170	35
11日	837	170	45	837	170	52
12日	825	171	53	838	170	53
13日	842	171	52	840	170	50
14日	837	170	49	835	170	62
15日	868	171	36	837	170	47
16日	830	170	51	830	170	41
17日	828	170	36	828	170	46
18日	831	170	48	834	170	56
19日	830	170	47	842	170	56
20日	842	170	42	859	174	62
21日	824	171	46	839	170	37
22日	831	171	45	843	170	59
23日	842	170	29	856	172	43
24日	831	171	42	847	172	40
25日	832	170	33	850	172	43
26日	836	170	47	851	172	58
27日	823	171	55	829	180	62
28日	*	*	*	*	*	*
29日	*	*	*	*	*	*
30日	*	*	*	*	*	*
31日	*	*	*	*	*	*
基準値	800°C以上	概ね200°C以下	100ppm以下	800°C以上	概ね200°C以下	100ppm以下

測定値は日平均値。

基準値は廃棄物処理法施行規則第四条の五第一項の規定による数値。

\*は焼却炉停止中又は炉の立ち上げ・立ち下げ中。

2. 処分した廃棄物の種類及び数量(焼却量) (t)

区分	一般廃棄物	合計
1号炉	1,692.90	3,520.20
2号炉	1,827.30	

3. ばいじんを除去した日

設備名	1号炉	2号炉	備考
冷却設備(空気予熱器)			スートブローは毎日実施
排ガス処理設備(バグフィルター)			ダスト払い落としは毎日実施

4. 排ガス中のばい煙測定結果(手分析値)

[1号炉] [測定頻度 年2回以上]

項目	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	協定値
測定日	6月18日	8月18日	10月15日	11月26日	1月13日	2月18日	
報告日	7月14日	10月1日	11月6日	12月25日	2月16日	3月12日	
硫酸化物(ppm)(*1)	<1.6			<1.5			85
塩化水素(ppm)	6	7	<6	10	8	<6	200
窒素酸化物(ppm)	68	66	64	66	55	74	125
ばいじん(g/m3)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.05
水銀(μg/m3)(*1)	3.8			2.8			50(*2)

項目	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	協定値
測定日	6月18日	8月18日	10月15日	11月26日	1月13日	2月18日	
報告日	7月14日	10月1日	11月6日	12月25日	2月16日	3月12日	
硫酸化物(ppm)(*1)	<1.6			<1.5			85
塩化水素(ppm)	<5	<5	17	13	14	5	200
窒素酸化物(ppm)	73	66	78	75	60	65	125
ばいじん(g/m3)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.05
水銀(μg/m3)(*1)	1.2			5.3			50(*2)

協定値は「環境保全協定書」の排出基準値 (\*1)1回目

測定値は全て酸素12%換算値 測定日 7月17日

報告日 8月24日

(\*1)2回目

測定日 12月11日

報告日 1月18日

(\*2)水銀については、大気汚染防止法における水銀等に係る排出基準

5. 排ガス中のダイオキシン類測定結果(手分析値)

[1号炉] [測定頻度 年6回] (ng-TEQ/m3)

項目	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	協定値
測定日	6月18日	8月18日	10月15日	11月26日	1月13日	2月18日	
報告日	7月14日	10月1日	11月6日	12月25日	2月16日	3月12日	
ダイオキシン類	0.35	0.37	0.57	0.43	0.29	0.50	1

項目	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	協定値
測定日	6月18日	8月18日	10月15日	11月26日	1月13日	2月18日	
報告日	7月14日	10月1日	11月6日	12月25日	2月16日	3月12日	
ダイオキシン類	0.047	0.045	0.12	0.23	0.073	0.12	1

協定値は「環境保全協定書」の排出基準値

測定値は全て酸素12%換算値