

維持管理状況の記録

令和3年4月

1. 測定に関する事項

項目	1号炉			2号炉		
	燃烧ガス温度 (°C)	集塵機 入口温度 (°C)	排ガスCO濃度 (ppm)	燃烧ガス温度 (°C)	集塵機 入口温度 (°C)	排ガスCO濃度 (ppm)
1日	973	190	6	*	*	*
2日	978	190	7	*	*	*
3日	973	190	6	*	*	*
4日	961	190	6	*	*	*
5日	973	190	6	*	*	*
6日	969	190	7	*	*	*
7日	969	190	8	*	*	*
8日	964	190	8	*	*	*
9日	965	190	7	*	*	*
10日	958	190	8	*	*	*
11日	953	190	9	*	*	*
12日	970	190	7	*	*	*
13日	964	190	10	*	*	*
14日	966	190	7	952	190	7
15日	964	190	6	966	190	6
16日	972	190	6	973	190	6
17日	966	190	6	968	190	7
18日	962	190	6	965	190	6
19日	962	190	7	964	190	5
20日	*	*	*	956	190	7
21日	*	*	*	962	190	8
22日	*	*	*	963	190	7
23日	952	190	11	957	190	7
24日	954	190	13	957	190	9
25日	965	190	8	968	190	7
26日	945	190	11	947	190	7
27日	957	190	9	962	190	8
28日	970	190	7	979	190	7
29日	950	190	8	*	*	*
30日	965	190	7	*	*	*
基準値	800°C以上	概ね200°C以下	100ppm以下	800°C以上	概ね200°C以下	100ppm以下

測定値は日平均値。

基準値は廃棄物処理法施行規則第四条の五第一項の規定による数値。

*は焼却炉停止中又は炉の立ち上げ・立ち下げ中。

2. 処分した廃棄物の種類及び数量(焼却量) (t)

区分	一般廃棄物	合計
1号炉	2,119.10	3,375.90
2号炉	1,256.80	

3. ばいじんを除去した日

設備名	1号炉	2号炉	備考
冷却設備(空気予熱器)		4月8日	スートブローは毎日実施
排ガス処理設備(バグフィルター)		4月7日	ダスト払い落としは毎日実施

4. 排ガス中のばい煙測定結果(手分析値)

[1号炉] [測定頻度 年2回]

項目	1回目	2回目	協定値
測定日			
報告日			
硫酸化物 (ppm)			85
塩化水素 (ppm)			200
窒素酸化物 (ppm)			125
ばいじん (g/m3)			0.05
水銀 (μg/m3)			50(※)

[2号炉]

項目	1回目	2回目	協定値
測定日			
報告日			
硫酸化物 (ppm)			85
塩化水素 (ppm)			200
窒素酸化物 (ppm)			125
ばいじん (g/m3)			0.05
水銀 (μg/m3)			50(※)

協定値は「環境保全協定書」の排出基準値。

※水銀については、大気汚染防止法における水銀等に係る排出基準。

測定値は全て酸素12%換算値。

5. 排ガス中のダイオキシン類測定結果(手分析値)

[1号炉] [測定頻度 年2回]

項目	1回目	2回目	協定値
測定日			
報告日			
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m3)			1

[2号炉]

項目	1回目	2回目	協定値
測定日			
報告日			
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m3)			1

協定値は「環境保全協定書」の排出基準値。

測定値は全て酸素12%換算値。