

| 維持管理状況の記録（令和4年7月） |          |             |           |          |             |           |                                  |                                      |
|-------------------|----------|-------------|-----------|----------|-------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 測定に関する事項 ※1       |          |             |           |          |             |           | 処分した廃棄物に関する事項                    |                                      |
| 項目                | 1号炉      |             |           | 2号炉      |             |           | 廃棄物の種類                           | 一般廃棄物                                |
|                   | 燃烧ガス温度   | 集じん器入口温度    | 排ガスCO濃度   | 燃烧ガス温度   | 集じん器入口温度    | 排ガスCO濃度   | 1号炉焼却量（t）                        | 2,265.06                             |
|                   |          |             |           |          |             |           | 2号炉焼却量（t）                        | 1,348.86                             |
|                   |          |             |           |          |             |           | 焼却量 合計（t）                        | 3,613.92                             |
| 日付                | (°C)     | (°C)        | (ppm)     | (°C)     | (°C)        | (ppm)     | 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去に関する事項 |                                      |
| 1                 | 1056     | 159         | 4         | 1054     | 159         | 5         | 冷却設備（ボイラ）                        |                                      |
| 2                 | 1025     | 160         | 5         | 1048     | 160         | 5         |                                  |                                      |
| 3                 | 1050     | 159         | 5         | 1061     | 159         | 5         |                                  |                                      |
| 4                 | 1039     | 159         | 4         | 1036     | 160         | 5         | 1号炉                              | ボイラに付着したばいじんの除去（スートブロフ）は、稼働中毎日実施     |
| 5                 | 1053     | 159         | 4         | 1036     | 160         | 4         | 2号炉                              |                                      |
| 6                 | 1026     | 160         | 4         | 1008     | 161         | 4         |                                  |                                      |
| 7                 | ☆        | ☆           | ☆         | 1012     | 162         | 5         |                                  |                                      |
| 8                 | ☆        | ☆           | ☆         | 1003     | 166         | 6         |                                  |                                      |
| 9                 | ☆        | ☆           | ☆         | 1000     | 164         | 6         |                                  |                                      |
| 10                | ☆        | ☆           | ☆         | 993      | 163         | 6         | 排ガス処理設備（バグフィルタ）                  |                                      |
| 11                | ☆        | ☆           | ☆         | 1001     | 162         | 6         | 1号炉                              | バグフィルタに付着したばいじんの除去（ダスト払い出し）は、稼働中毎日実施 |
| 12                | ☆        | ☆           | ☆         | 1003     | 162         | 7         | 2号炉                              |                                      |
| 13                | ☆        | ☆           | ☆         | 991      | 162         | 6         |                                  |                                      |
| 14                | ☆        | ☆           | ☆         | 974      | 160         | 6         |                                  |                                      |
| 15                | ☆        | ☆           | ☆         | 968      | 161         | 6         |                                  |                                      |
| 16                | ☆        | ☆           | ☆         | 985      | 160         | 6         |                                  |                                      |
| 17                | ☆        | ☆           | ☆         | 990      | 160         | 5         |                                  |                                      |
| 18                | ☆        | ☆           | ☆         | 993      | 161         | 5         |                                  |                                      |
| 19                | ☆        | ☆           | ☆         | 989      | 160         | 5         |                                  |                                      |
| 20                | ☆        | ☆           | ☆         | 996      | 160         | 6         |                                  |                                      |
| 21                | ☆        | ☆           | ☆         | 1000     | 160         | 5         |                                  |                                      |
| 22                | ☆        | ☆           | ☆         | 1012     | 159         | 5         |                                  |                                      |
| 23                | ☆        | ☆           | ☆         | 1007     | 159         | 5         |                                  |                                      |
| 24                | ☆        | ☆           | ☆         | ☆        | ☆           | ☆         |                                  |                                      |
| 25                | ☆        | ☆           | ☆         | ☆        | ☆           | ☆         |                                  |                                      |
| 26                | ☆        | ☆           | ☆         | 979      | 160         | 5         |                                  |                                      |
| 27                | ☆        | ☆           | ☆         | 976      | 160         | 6         |                                  |                                      |
| 28                | ☆        | ☆           | ☆         | 983      | 160         | 6         |                                  |                                      |
| 29                | ☆        | ☆           | ☆         | 988      | 160         | 6         |                                  |                                      |
| 30                | ☆        | ☆           | ☆         | 1000     | 160         | 5         |                                  |                                      |
| 31                | ☆        | ☆           | ☆         | 977      | 161         | 6         |                                  |                                      |
| 基準値 ※2            | 850°C 以上 | 概ね 200°C 以下 | 30 ppm 以下 | 850°C 以上 | 概ね 200°C 以下 | 30 ppm 以下 |                                  |                                      |

備考： ※1 測定値は日平均値を示す。

※2 基準値は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の三の規定による数値を示す。

※3 ☆は焼却炉停止中、又は炉の立上げ・立下げ中を示す。