

〔令和4年度〕

1. 排ガス中のばい煙測定結果（第三者機関による測定）

大津市北部クリーンセンター

〔1号炉〕

項目	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	協定値 ※1
測定日	R4.7.5	R4.8.9	R4.10.4	R4.11.04	R4.12.6	R5.2.2	—
結果の得られた日	R4.7.26	R4.9.1	R4.10.18	R4.11.18	R4.12.23	R5.2.13	—
硫黄酸化物 [ppm]	4	4	3	2	8	< 2	30以下
塩化水素 [ppm]	5	4	< 4	7	5	4	50以下
窒素酸化物 [ppm]	36	31	24	28	23	30	50以下
ばいじん [g/m <sup>3</sup> N]	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01以下
全水銀 [μg/m <sup>3</sup> N]		< 2	< 2		< 2	14	30以下

〔2号炉〕

項目	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	協定値 ※1
測定日	R4.7.5	R4.8.3	R4.10.4	R4.11.04	R4.12.6	R5.2.2	—
結果の得られた日	R4.7.26	R4.9.1	R4.10.18	R4.11.18	R4.12.23	R5.2.13	—
硫黄酸化物 [ppm]	2	3	2	< 2	< 2	< 2	30以下
塩化水素 [ppm]	< 3	4	< 4	5	4	3	50以下
窒素酸化物 [ppm]	30	29	27	25	33	29	50以下
ばいじん [g/m <sup>3</sup> N]	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01以下
全水銀 [μg/m <sup>3</sup> N]		< 2	< 2		< 2	< 2	30以下

備考： 測定値は全て酸素濃度12%換算値を示す。

※1 協定値は「環境保全協定書」の排出基準値を示す。

2. 排ガス中のダイオキシン類測定結果（第三者機関による測定）

〔1号炉〕

項目	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	協定値 ※1
測定日	R4.7.5	R4.8.9	R4.10.4	R4.11.04	R4.12.6	R5.2.2	—
結果の得られた日	R4.7.29	R4.9.2	R4.10.31	R4.12.1	R5.1.5	R5.2.28	—
ダイオキシン類 [ng-TEQ/m <sup>3</sup> N]	0.000038	0.000018	0.0000012	0.00000044	0.00000041	0.0000015	0.05以下

〔2号炉〕

項目	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	協定値 ※1
測定日	R4.7.5	R4.8.3	R4.10.4	R4.11.04	R4.12.6	R5.2.2	—
結果の得られた日	R4.7.29	R4.9.2	R4.10.31	R4.12.1	R5.1.5	R5.2.28	—
ダイオキシン類 [ng-TEQ/m <sup>3</sup> N]	0.000073	0.000016	0.0000011	0.00047	0.00000037	0.00032	0.05以下

備考： 測定値は全て酸素濃度12%換算値を示す。

※1 協定値は「環境保全協定書」の排出基準値を示す。

3. 焼却灰（主灰）、集じん灰中のダイオキシン類測定結果（第三者機関による測定）

項目	1回目	2回目	3回目	4回目	基準値 ※2	
測定日	R4.9.16	R4.11.04	R4.12.6	R5.2.2	—	
結果の得られた日	R4.10.4	R4.12.1	R5.1.5	R5.2.28	—	
ダイオキシン類 [ng-TEQ/g]	焼却灰（主灰）	1号炉	0.0011	0.0020	0.00060	0.0023
		2号炉	0.00041	0.0022	0.00077	0.000052
	集じん灰		0.24	0.16	0.25	0.14

備考： ※2 基準値は「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づく処理基準値を示す。